

Йотова, Цветелина Т.

From: Йотова, Цветелина А.
Sent: 07 юли 2022 г. 10:56
To: Йотова, Цветелина Т.
Сс: Богоева, Юлия К.
Subject: FW: Индикативно предложение по 48160 - отговори на въпроси

From: Богоева, Юлия К. <YKBogoeva@npp.bg>
Sent: Thursday, July 7, 2022 10:35 AM
To: Йотова, Цветелина А. <CYotova@npp.bg>
Сс: Александров, Пламен Г. <PGAleksandrov@npp.bg>; Лазарова, Милена Т. <MTMarinova@npp.bg>
Subject: FW: Индикативно предложение по 48160 - отговори на въпроси

BX-E-3642/ 07.07.2022

From: Йотова, Цветелина Т. <CTYotova@npp.bg>
Sent: Thursday, July 7, 2022 10:29 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Subject: Индикативно предложение по 48160 - отговори на въпроси

From: I Stankov [<mailto:sales@filtri-bg.com>]
Sent: Thursday, July 7, 2022 9:55 AM
To: Йотова, Цветелина Т.
Subject: RE: IP 48160 02 ABF 1500

Здравейте г-жо Йотова,
Информацията, която можем да Ви предложим е следната:

- Продукта гранулиран активен въглен RC2021 е импрегниран с 2 тегловни процента калиев йодид с цел взаимодействие с радиоактивните елементарен йод и метил йодид. Не можем да Ви предоставим специфични адсорбционни капацитети за двата радиоактивни продукта.
- При дебит 1500 м3/ч филтъра има начален пад на налягането 100 Pa. Препоръчителния краен пад е около 300 Pa. Същия филтър при дебит 2000 м3/ч има начален пад 150 Pa.
- Предложеният модел е с по-добри технически характеристики от търсения. При желаните от вас условия – 1500 м3/ч, той работи с по-нисък пад на налягането.

Поздрави,

Ivaylo Stankov

Like us on:

<https://www.facebook.com/bistrade/>

tel.: +359 2 992 23 61

mobile: +359 887 215 211

fax: +359 2 992 23 60

info@filtri-bg.com

www.filtri-bg.com

From: [Йотова, Цветелина Т.](#)
Sent: 01 юли 2022 г. 10:29
To: sales@filtri-bg.com
Subject: FW: IP 48160 02 ABF 1500
Importance: High

Уважаеми г-н Станков,
След разглеждане на индикативното предложение от техническите лица са възникнали въпроси, поради което моля за отговор:

- каква е задържащата способност спрямо елементарен йод и метилйодит?
- какво е началното и крайното съпротивление?
- може ли да предложат филтър 1500м3/час ?

С уважение,

*Цветелина Трендафилова Йотова
Експерт "Маркетинг"
Управление "Търговско"
Дирекция "ПТД"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
email: ctyotova@npp.bg
тел. 0973/ 7 61 63*

From: Богоева, Юлия К.
Sent: Monday, June 20, 2022 2:49 PM
To: Йотова, Цветелина Т.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: IP 48160 02 ABF 1500
Importance: High

ВХ-Е-3315/ 20.06.2022

From: I Stankov [<mailto:sales@filtri-bg.com>]
Sent: Monday, June 20, 2022 2:25 PM
To: commercial
Сс: Йотова, Цветелина Т.
Subject: IP 48160 02 ABF 1500
Importance: High

Здравейте уважаеми колеги,
Във връзка с индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 48160, относно доставката по обособена позиция № 02 йоден филтър АВФ 1550, приложено Ви изпращам нашето предложение, технически характеристики на филтъра и активния въглен за адсорбция на радиоактивни йод и метил йодид.

Оставам на разположение за допълнителна информация и детайли.

Поздрави,

Ivaylo Stankov

Like us on:

<https://www.facebook.com/bistrade/>

tel.: +359 2 992 23 61

mobile: +359 887 215 211

fax: +359 2 992 23 60

sales@filtri-bg.com

www.filtr-bg.com



This email was scanned by Bitdefender