



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП с № 49554 и предмет „Доставка на блок с крайни изключватели и възел със зъбни колела за определяне предавателното число на блок крайни изключватели за електроприводи ТУЛА тип: Б, В, Г, Д”.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прави разяснения след зададени въпроси по публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация с № 49554.

Въпроси:

1. Посоченото в техническата спецификация напрежение 380/220V:

~ U = 380 V, I = 4 A;

- U = 220 V, I = 2,5 A

за захранващото напрежение на електродвигателя ли се отнася?

2. Какво напрежение и каква сила на тока се подават към крайните и моментните изключватели за комутация?

Разяснения:

Отнася за крайните изключватели които участват в оперативната верига за управление на арматурата което е на 220V, а тока във веригата за управление зависи от контакторите с които се управлява.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Петранка Попниколова на тел. 0973 / 7 24 86, или електронен адрес rapopnikolova@npp.bg.