



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Климатизация на технологични помещения на Управление “Сигурност”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОИ1 кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите –съгласно Техническо задание № 08.УС.ТЗ.06:
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание № 08.УС.ТЗ.06:
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в нормативните документи.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от Видовете дейности, които ще изпълнява и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Приемателно- предавателен Протокол и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, публикувана в Internet на адрес www.kznpp.org Актуално <u>Обществени поръчки</u> при следните показатели: <ul style="list-style-type: none">Показатели за Техническа оценка:- Пригодност на разработената от участника Работна

		<p>програма в съответствие с изнекването на Техническото задание- Кт = 0,20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали и оборудване- Кт = 0,15 - срок и график за изпълнение- Кт = 0,10 - Гаранционен срок и условия- Кт = 0,05 • Показатели за финансова оценка: - Цена- Кф = 0,50
11.	<p>Съдържание на офертата:</p>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма с посочени дейности, които ще се изпълняват на обекта; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение, Гаранционен срок и параметри на предлаганото оборудване; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Единични цени за всяка позиция от приложените Видове дейности и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата.

12.	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез курьер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За конкурс по оферти №18186 с предмет: "Климатизация на технологични помещения на Управление "Сигурност" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 10.06.2010г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Стилиян Димитров Специалист "Договори" тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <i>SBDimitrov@npp.bg</i>

В Очакване на Вашето предложение.

С поздрав

Георги Кирков

Директор Дирекция "Финанси и бюджет"




"АЕЦ-КОЗЛОДУЙ" – ЕАД

Блок: 5,6
Система: ТСС
Подразделение: Сигурност

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР „ПРОИЗВОДСТВО“

31.07.2009г.




СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БиК“

 /М. Янков/

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ“

 /А. Николов/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

климатизация на технологични помещения на У-ние „Сигурност“

08.УС.ТЗ.06

1. Тема: Климатизация на помещения с оборудване на ТСС на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Техническото задание се изготвя във връзка с т. 9.157.1 от ИП2009

2. Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

3. Обхват на заданието:

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична техника за помещения с оборудване на системите за сигурност.

4. Технически изисквания

4.1 Цел на заданието:

Създаване на условия за нормална работа на монтираното оборудване в шест локални комуникационни центрове, чрез монтаж на климатизиращи устройства или системи.

Модернизация на съществуващата система ТСНК до нивото на съвременните

4.2 Фази и механизми на изпълнение на заданието :

4.2.1 Изпълнението на заданието трябва да осигури климатизация на помещенията, без да предизвика съществени изменения в процеса на функциониране на системите за сигурност, включително по време на монтаж на оборудването.

4.2.2 Технологичното решение за климатизация да позволява контролиране на работата на климатизиращите устройства дистанционно, от единен център за наблюдение.

5. Параметри на помещенията, в които се налага климатизиране

На климатизация подлежат следните 12 технологични помещения, описани с обем, размери и отделяна мощност от устройствата, работещи в тях.

t° ***	Висока температура	40-50 °C
t° **	Средна температура	30-40 °C

КПП- 6			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	8	25	200
Switch	1	25	25
Recorder	1	300	300
Adapter	2	15	30
UPS	0	100	0
Size			
3,5*2*3	m	t° ***	
Volume			
21	m3		

ЕТУ - 6			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	2	25	50
Recorder	2	300	600
Adapter	4	15	60
UPS	1	100	100
Size			
3*2*3	m	t° **	
Volume			
18	m3		

ЕТУ - 5			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	1	25	25
Recorder	1	300	300
Adapter	5	15	75
UPS	1	100	100
Size			
3*2*3	m	t° **	
Volume			
18	m3		

Изн. Ст 6бл.			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	1	25	25
Recorder	1	300	300
Adapter	5	15	75
UPS	0	100	0
Size			
3*4*2	m	t° ***	
Volume			
24	m3		

РАК Полоса			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	4	25	100
Switch	1	25	25
Recorder	0	300	0
Adapter			200
UPS	1	100	100
Size			
1*1*2	m	t° ***	
Volume			
2	m3		

ЗСР-2 АК			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	1	25	25
Recorder	1	300	300
Adapter	7	15	105
UPS	0	100	0
Size			
2*3,5*5	m	t° **	
Volume			
35	m3		

КПП-1			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	3	25	75
Switch	1	25	25
Recorder	2	300	600
Adapter			300
UPS	2	100	200

Size	3*3*6	m	t° ***
Volume	54	m3	

AC			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	1	25	25
Recorder	2	300	600
Adapter	6	15	90
UPS	0	100	0

Size	2*2*3	m	t° ***
Volume	12	m3	

Крива 8			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	2	25	50
Switch	1	25	25
Recorder	2	300	600
Adapter	4	15	60
UPS	1	100	100

Size	3*3*2,5	m	t° ***
Volume	22.5	m3	

ХОГ			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	5	25	125
Switch	1	25	25
Recorder	1	300	300
Adapter			300
UPS	1	100	100

Size	2*3*3,5	m	t° **
Volume	21	m3	

КПП - 5			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	1	25	25
Recorder	1	300	300
Adapter			500
UPS	0	100	0

Size	3*3,5*6	m	t° **
Volume	63	m3	

РАО			
Тип	Кол	Ном. P[W]	P [W]
SmartSight	0	25	0
Switch	1	25	25
Recorder	0	300	0
Adapter	5	15	75
UPS	0	100	0

Size	Коридор	m	t° **
Volume		m3	

Съгласувал,
Н-к отдел „ТСС“.....

/А. Андреев/

Изготвил,
Инженер „СО“.....

/Б. Киров/

Р-л Управление „Сигурност“:

/Цв. Цветков/