



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на три броя електротелфери и монорелси”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в конкурс по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за „Доставка на три броя електротелфери и монорелси” до **24.06.2010г.** като дава отговор на следните въпроси:

**Въпрос №1: Възможно ли е да се посочи класът на безопасност по EN (или друг европейски стандарт, норма)?**

**Отговор:** Не, този клас на безопасност с означение “4Н” е вътрешна класификация на повдигателните съоръжения в АЕЦ Козлодуй и е само за вътрешна употреба.

**Въпрос №2: Непременно ли трябва електротелферите да са въжени?**

**Отговор:** Да, допуска се електротелферите да бъдат верижни.

**Въпрос №3: Действително ли товароподемността е 125кг.?**

**Отговор:** Да товароподемността е 125кг.

**Въпрос №4: Възможно ли е да се посочи типа на монорелсата (18М) по EN (или друг европейски стандарт, норма)?**

**Отговор:** Означението на монорелсата по DIN 1025 BI.1 е 200.

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org/](http://www.kznpp.org/) Актуално /Обществени поръчки/Конкурси по оферти №18225 остават непроменени

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Б. Попниколов на тел. 0973/7 39 47, или електронен адрес [BGPopnikolov@npp.bg](mailto:BGPopnikolov@npp.bg)

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР**

**ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”**

**КОСТАДИН ДИМИТРОВ**