

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за  
**„Доставка на противопожарно оборудване”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | <b>Технически характеристики:</b>   | Съгласно Приложение №1<br>Техническа Спецификация – 6 стр.  |
| 2.  | <b>Количество:</b>  | Съгласно техническа спецификация  |
| 3.  | <b>Срок на доставка:</b>  | до .... ..календарни / работни дни  |
| 4.  | <b>Гаранционен срок:</b>  |   |
| 5.  | <b>Условие на доставка:</b>   | DDP АЕЦ Козлодуй  |
| 6.  | <b>Предлагана цена:</b>   | Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС |
| 7.  | <b>Начин на плащане:</b>  | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки                                    |
| 8.  | <b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Протоколи от изпитания;</li><li>- Сертификат/декларация за съответствие;</li><li>- Гаранционни карти;</li></ul>   |
| 9.  | <b>Срок на валидност на офертата</b>  | Минимум 40 календарни дни   |
| 10. | <b>Критерий за оценка на офертите</b>   | Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: <a href="http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки">www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки</a>  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 11. | Съдържание на офертата:                   | <p>Всеки участник е длъжен да представи оферта за цяла обособена позиция от спецификацията (Приложение 1), която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;</li> <li>- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1);</li> <li>- При подаване на офертата да предостави всички документи посочени в Техническата спецификация /на български език/;</li> <li>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</li> <li>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</li> <li>- Банкови реквизити, IBAN;</li> <li>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;</li> </ul> |
| 12. | Място и начин на представяне на офертата: | <p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД<br/>         Централно Деловодство<br/>         в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 18082 с предмет „Доставка противопожарно оборудване”<br/>         и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>   |
| 13. | Срок за представяне на офертите:          | до 16:00 ч. на 24.06.2010г.  |
| 14. | Лице за контакт и допълнителна информация | <p>Маргарита Маринова<br/>         Специалист „Заявки”<br/>         тел: +359 973 7 61 36<br/>         факс: +359 973 7 60 27<br/>         email: <a href="mailto:mvmarinoval@npp.bg">mvmarinoval@npp.bg</a></p>   |

В Очакване на Вашето предложение,

**ДИРЕКТОР**

**ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

**КОСТАДИН ДИМИТРОВ**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка на противопожарно оборудване

| №   | ИД по ВААН | Наименование  | Технически характеристики   | Мярка/мер на единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания  |
|---|------------|---|---|----------------------|------------|--|---|
| <b>1-ва обособена позиция - ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ</b> |            |   |   |                      |            |  |   |
| 1   | 6125       | Пожарогасител воден<br>ЯТРУС-В9   | Вместимост - 9л, работно налягане - 1.4МРа, пробно налягане - 2.5МРа, работна температура - 5 до 60°С, радиус на действие – 6 м.                | бр.                  | 70         | EN3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- снабдени с манометър</li> <li>- да имат предпазен вентил за противоналягане.</li> <li>- да са оборудвани с маркуч и накрайник.</li> <li>- да са с хромирани глави с приспособление за закрепване.</li> <li>- да са маркирани с месец и година на производство</li> </ul> |
| 2   | 94914      | Пожарогасител водопенен<br>ЯТРУС - 9ВП  | Вместимост - 9л, работно налягане - 1.4МРа, пробно налягане - 2.5МРа, работна температура - 5 до 60°С, радиус на действие – 6 м. Зареден с AFFF | бр.                  | 100        |  |   |
| 3   | 6062       | Глава за пожарогасител<br>ЯТРУС-6   |   | бр.                  | 50         | EN3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главите да са хромирани с приспособление за закрепване.</li> <li>- Снабдени с манометър.</li> </ul>  |
| 4   | 99618      | Разпръсквател / струйник, за пожарогасител воден<br>Ятрус В9 и водопенен<br>Ятрус ВП9 |   | бр.                  | 50         | EN3  |   |

|   |       |  |  |     |     |      |  |
|---|-------|--|--|-----|-----|------|--|
| 5 | 6075  | Маркуч за пожарогасител прахов "Ятрус" /"Тайфун"/  | - маркуч в сборка с накрайнк                               | бр. | 100 | EN 3 |  |
| 6 | 6077  | Маркуч със снегоразпръсквател за пожарарогасител CO2                                     | - Фуния в сборка (с маркуч).                               | бр. | 100 | EN 3 |  |
| 7 | 80864 | Маркуч със разпръсквател/струйник, за пожарогасител воден Ятрус В9 и водопенен Ятрус ВП9 | - оборудван с накрайник<br>- дължина (с накрайника) – 44см | бр. | 50  | EN 3 |  |
|   |       |  |  |     |     |      |  |

**Документация:**

1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител / доказва се с документ оригинал/. Преведена на български и заверена.
2. СЕ Декларация за съответствие съгласно Директива 97/23/ЕС от производителя, съдържаща вида на пожарогасителя, тип, вместимост.
3. Сертификат /декларация за съответствие с EN 3 / издаден от производителя съдържащ описани номера на протоколи от изпитания, съгласно EN 3, издадени от акредитирана лаборатория.
4. Документ за атестация на прахови пожарогасители за гасене на огнища под напрежение.
5. При доставка - Декларация/ сертификат за доставената бройка пожарогасители с описани индентификационни номера.
6. Пожарогасителите да притежават трайна маркировка в долната част на съда със:
  - знак на производителя
  - фабричен номер
  - месец и година на производство
  - температурен интервал на работа
  - работно и изпитвателно налягане
  - СЕ маркировка

| №   | ИД по BAAN | Наименование                             | Технически характеристики                       | Мярка/мер на единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
|---|------------|--|---|----------------------|------------|--|----------------|
| <b>2-ра обособена позиция – ЗАРЯДИ</b>  |            |  |   |                      |            |  |                |
| 1   | 6063       | Заряд за пенни пожарогасители (комплект) | Заряди А и Б комплект за пожарогасител П-10     | бр.                  | 200        |  |                |
| 2   | 17262      | Прах огнегасителен                       | - За гасене на пожарни огнища от клас А, В и С. | кг                   | 6000       | EN 3<br>EN 615                                       |                |
| <p><b>Документация:</b></p> <p>1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител / доказва се с документ оригинал/. Преведена на български и заверена.</p> <p>2. Сертификат /декларация за съответствие с БДС-EN / издаден от производителя съдържащ описани номера на протоколи от изпитания, съгласно EN, издадени от акредитирана лаборатория.</p> <p>3. Протоколи от изпитания от акредитирана лаборатория / за прах огнегасителен /, доказващи че гаси огнища съгласно БДС EN 3-4 и EN 615</p> <p>4. При доставка - Декларация/ сертификат за доставеното количество (брой и видове разфасовки с описани идентификационни номера).</p> |            |  |   |                      |            |  |                |

| №   | ИД по BAAN | Наименование  | Технически характеристики   | Мярка/мер на единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
|---|------------|---|---|----------------------|------------|--|----------------|
| <b>3-та обособена позиция - ШЛАНГОВЕ, ЩОРЦОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ</b> |            |   |   |                      |            |  |                |
| 1   | 6073       | Маркуч (шланг) противопожарен ф52мм; със съединител к-т | - Дължина на шланга – 20 ±0.8 м<br>- Вътрешен диаметър – ф 52±0.1мм<br>- Дължинна маса – не повече от 320g/m<br>- Работно налягане - 1.2МПа | бр.                  | 110        | EN 671<br>EN 694<br>БДС EN 14540                     |                |
| 6   | 6101       | Съединител щорцов с резба 75мм                          | - Работно налягане - 1.2МПа   | бр.                  | 40         |  |                |
| 7   | 47911      | Съединител щорцов с резба ф52мм; за пожарни шлангове    | - Работно налягане - 1.2МПа   | бр.                  | 20         |  |                |

**Документация:**

1. Документи удостоверяващи съответствието с БДС-EN.
2. Протоколи от изпитания от акредитирана лаборатория с доказано работно налягане.
3. ЕО Декларация за съответствие, съдържаща всички данни съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител / доказва се с документ оригинал/.
4. Сертификат /декларация издаден от производителя съдържащ описани номера на протоколи от изпитания, издадени от акредитирана лаборатория.
5. При доставка - Декларация/сертификат за съответствие на доставеното оборудване (с описани индентификационни номера).

| №  | ИД по ВААН | Наименование   | Технически характеристики  | Мярка/мер на единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
|--|------------|--|--|----------------------|------------|--|----------------|
| <b>4-та обособена позиция - ОДЕАЛА</b>   |            |  |  |                      |            |  |                |
| 1  | 84714      | Одеало противопожарно тежък тип за многократна употреба с професионално предназначение | Атестирани за тежки производствени условия и за многократно използване | бр.                  | 64         |  |                |
| <p><b>Документация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ЕО Декларация за съответствие, съдържаща всички данни съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител / доказва се с документ оригинал/.</li> <li>2. Протокол за извършено изпитание при тежки производствени условия (температури над 1000 °С) от акредитирана лаборатория.</li> <li>3. Одобрение от НС ПБС за използване на територията на РБългария, потвърждаващо атестацията за тежки производствени условия и за многократно използване.</li> <li>4. Сертификат /декларация издаден от производителя съдържащ описани номера на протоколи от изпитания, издадени от акредитирана лаборатория.</li> </ol> |            |  |  |                      |            |  |                |

| №   | ИД по BAAN | Наименование  | Технически характеристики   | Мярка/мер на единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
|---|------------|---|---|----------------------|------------|--|----------------|
| <b>5-та обособена позиция – ПРОТИВОПОЖАРЕН ШКАФ (ТАБЛО)</b>   |            |   |   |                      |            |  |                |
| 1   | 55425      | Шкаф противопожарен /за съхранение на пожарогасители/ | Размери:<br>Дължина -104 см.<br>Ширина - 43 см<br>Височина - 90 см<br>Крачета височина - 8 см<br>2 вратички (прозрачни) с панти<br>Цвят - сигнално червен | бр.                  | 2          |  |                |
| <p><b>Документация:</b></p> <p>1. ЕО Декларация за съответствие, съдържаща всички данни съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител / доказва се с документ оригинал/.</p> <p>2. Сертификат /декларация съответствие с БДС-EN / издаден от производителя.</p> |            |   |   |                      |            |  |                |