



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на противопожарно оборудване”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със постъпили въпроси от участници в конкурса за “Доставка на противопожарно оборудване”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация:

Относно 1-ва обособена позиция – Пожарогасители и резервни части

Въпрос: За позиция т.4 – какво означава разпръсквател/струйник. Маркучът с разпръсквател не е ли комплектът по т.7?

Отговор: Поз.7 е маркуч с разпръсквател/струйник, а поз.4 е само разпръсквател/струйник.

Въпрос: За позиция т.5 – За какъв вид прахов пожарогасител се отнася - 6кг. или 12 кг. Ятрус или Тайфун?

Отговор: За прахови пожарогасители - 6кг. и 12 кг.. Пожарогасителите, марка Ятрус 6кг. и 12 кг., които използваме се окомплектоват с еднакви маркучи (комплект маркуч с накрайници и фуния с обща дължина 490÷525 мм.).

Въпрос: За позиция т.6 – За какъв вид пожарогасител се отнася - 2кг. или 5 кг.?

Отговор: За пожарогасители 5кг. и 5,6 кг.

Относно 3-та обособена позиция – Шлангове, Щорцови съединители

Въпрос: Моля за потвърждение, че шланговете следва да съответстват само на БДС EN 14540, действащия у нас стандарт за плоски маркучи (шлангове) за стационарни системи.

Отговор:

1. Шланговете да съответстват на БДС EN 14540.
2. Част от шланговете ще се използват в стационарни противопожарни системи, поради което сме посочили и БДС EN 671 част 2, в който има заложен изисквания и за шлангове.
3. Стандартът БДС EN 694 да не се взема предвид.

Въпрос: Относно съединител щорцов с резба ф75 мм - молим за информация относно типът резба (мъжка / женска, 2”, 2 ½”, 3”).

Отговор: Съединител щорцов ф 75 мм – с резба, тип женска, 20 бр. с 2½" и 20 бр. с 3".

Въпрос: Относно съединител щорцов с резба ф52 мм молим за информация относно типът резба (мъжка / женска, 1", 1 ½", 2")

Въпрос: По поз. 7, "Съединител щорцов с резба ф52мм; за пожарни шлангове" - моля да уточните дали щорцовият съединител е с резба или е за пожарни шлангове (за пожарни шлангове се използва щорцов съединител на холендър).

Отговор: Съединител щорцов ф 52 мм – с резба, тип женска, 2".

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на адрес www.kznpp.org/ [Актуално /Обществени поръчки/Конкурси по оферти №18082](#) остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа М. Маринова на тел. 0973/7 61 36, или електронен адрес mvmarinova1@npp.bg.

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ "И и Ф"
КОСТАДИН ДИМИТРОВ