



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за „Доставка на противопожарно оборудване”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в конкурс по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за „Доставка на противопожарно оборудване” до **30.06.2010 г.** като дава отговор на следните въпроси:

По 1-ва обособена позиция – Пожарогасители и резервни части

Въпрос: За позиция т.4 - Разпръсквател/струйник, за пожарогасител воден “Ятрус 9В” и водопенен “Ятрус 9ВП”- за кой вид пожарогасител се отнася- воден или водопенен?

Отговор: За пожарогасител воден “Ятрус 9В”.

Въпрос: За позиция т.5 - Маркуч за пожарогасител прахов “Ятрус 6” – с какъв накрайник - с метален или плосък?

Отговор: С плосък (пластмасов) накрайник.

Въпрос: За позиция т.7 - Маркуч с разпръсквател/струйник, за воден пожарогасител “Ятрус 9В” и водопенен “Ятрус 9ВП” – за кой вид пожарогасител се отнася?

Отговор: За пожарогасител водопенен “Ятрус 9ВП”.

Въпрос: Възможно ли е да бъдат доставени пожарогасители със същите технически параметри съгласно Вашите технически изисквания, но с друга марка различна от “Ятрус”?

Отговор: Възможно е, ако предлаганите пожарогасители са със същите геометрични размери, ползват същото закрепване и резервни части като пожарогасителите “Ятрус”.

По 2-ра обособена позиция - Заряди

Въпрос: Моля да уточните пожарогасителния прах за гасене на пожарни огнища от клас ABC, да бъде ABC-40% или ABC-60%?

Отговор: Пожарогасителния прах ще се използва за зареждане на прахови пожарогасители 6кг. и 12 кг. Удостоверете с валидни протоколи от изпитания, съответствието на пожарогасителния прах с изискванията на EN 615 и EN 3-4 за минимална гасителна ефективност за пожарни огнища клас А и клас В /за 6кг. и 12 кг./.

По 4-та обособена позиция - Одејала

Въпрос: Молим да посочите размерите на противопожарното одејало?

Отговор: Противопожарното одејало трябва да е с минимални размери 1500мм на 1500мм.

Всички останали условия посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org/ [Актуално](#) [/Обществени поръчки/Конкурси по оферти №18082](#) остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа М. Маринова на тел. 0973/7 61 36, или електронен адрес mvmarinova1@npp.bg.

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

**ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”**

КОСТАДИН ДИМИТРОВ