



Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ПОДМЯНА НА ГАМА-ДЕТЕКТОРИ ТИП БДМГ-02Р И БДМГ 41-01 С ИНТЕЛЕГЕНТНИ ГАМА-ДЕТЕКТОРИ ТИП БДКГ-08”

ОТ: К. ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

НАШ № 3194

ДАТА: 25.06.10

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от кандидат, закупил документация за участие в горечитираната процедура и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки предоставяме следните разяснения:

1. Всеки детектор трябва да има индивидуален захранващият блок или се допуска общ за всички детектори и за преобразователи на интерфейс RS-232 в интерфейс RS-485.

Отговор: Да, трябва да са с индивидуално захранване. Детекторите ще се разполагат в отделно обособени обекти. Детекторите трябва да издържат на всякакви външни атмосферни условия, защото се монтират навън, на покрива на обекта. Захранващия блок и преобразователя се монтират вътре в обектите.

2. Каква да бъде конструкцията на преобразователите на интерфейса: настолен, за стена или на стойка?

Отговор: Препоръчително е преобразователите да имат възможност за стенов монтаж.

3. Каква да бъде конструкцията на захранващите блокове: настолен, за стена или на стойка?

Отговор: В зависимост от конструкцията - Препоръчително е стенов монтаж. Но ако е стандартен адаптер -- за включване директно в контактната мрежа няма как да се изпълни във вариант -- стенов монтаж.

4. Относно изискванията по програмното обезпечаване:

4.1. Ако това е доработка на съществуващия софтуер, то трябва да има съгласие от страна на разработчика на програмата за провеждане на такива изменения и предоставяне на изходни текстове на този софтуер на новия разработчик.

4.2. Ако това е разработка на някакви модули за програмно обезпечаване, с помощта на които трета страна ще извърши доработката на съществуващия софтуер, то за определяне обема и сложността на работите е необходимо по-пълно техническо задание.

Отговор: Да – необходима е доработка на съществуващия софтуер.

ДИРЕКТОР

“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”



КОСТАДИН ДИМИТРОВ

гр. Козлодуй