

From: [Богоева, Юлия К.](#)
To: [Попниколова, Петранка А.](#)
Сс: [Александров, Пламен Г.](#); [Лазарова, Милена Т.](#)
Subject: FW: пазарна консултация 50049 , доставка на резервни части за рем работи по силови трансформатори
Date: 27.09.2022 13:38:02
Attachments: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)

BX-E-5319/27.09.2022

From: a.ingovatov@specenergotech.com <a.ingovatov@specenergotech.com>
Sent: Tuesday, September 27, 2022 1:33 PM
To: Попниколова, Петранка А. <rapopnikolova@npp.bg>
Cc: commercial <commercial@npp.bg>
Subject: пазарна консултация 50049 , доставка на резервни части за рем работи по силови трансформатори

Уважаема г-жа Попниколова,
 Във връзка с Пазарна консултация 50049 , моля да ни предоставите допълнителна информация по т.20 , 21 от стр 11 и т.22 от стр 3 ТС / Предвид модернизации, които са претърпяли изделията с времето, моля да ни изпратите цитирани ведомости ЗИП , чертежи и рис./

20.	Комплект вывода низкого напряжения (НН) трансформатора ТРДНС 63000/35-72У1	ИПТ 20/ 5000 А О1 поз.3 по ведомости ЗИП 1АХ 710.903-23 ЗИ (поз. 10 по черт. 1АХ 710.903-23ГЧ)	шт.	8	трансформатор ТРДНС 63000/35-72У1
21.	Комплект вывода высокого напряжения (ВН) трансформатора ТРДНС 63000/35-72У1	ИПТ 35/ 3150 Б О1 О1 поз.5 по ведомости ЗИП 1АХ 710.903-23 ЗИ (поз. 10 по черт. 1АХ 710.903-23ГЧ)	шт.	6	трансформатор ТРДНС 63000/35-72У1
Комплект для вывода нейтрали типа ВСТА(ВСТБ)-35/1000-1-УХЛ1 по черт. ВБИЕ 687442.020СБ (6ВВ.019.438-441СБ), для трансформатора типа ТЦ 630000/400-82У1					
22.	Каучуковое уплотнение между изолятором вывода и баком трансформатора.	ВБИЕ.754152.021-01 (Для информации – Рис.П1-9.1)	шт.	42	Основа вывода типа ПНТУ 20/14000-У1 (к коробкам выводов III)

Best Regards,
 Andrey Ingovatov
 Managing Director
 SE SPECIALNA ENERGETEHNKA OOD
 1113 Sofia, Bulgaria,
 Samokov str. 28 Z, office 2
 tel: +359 2/421 97 94, fax: +359 2/421 97 93

mob: +359 898543276, +359 887213111



This email was scanned by Bitdefender