

**ВСЕМ**

**ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ**

## **РАЗЪЯСНЕНИЯ**

**Тема: Приглашение к рыночной консультации № 50049 с предметом: «Поставка запасных частей, необходимых для выполнения ремонтных работ по силовым трансформаторам - 9,10GC01,02 типа ТЦ-630000/400-82У1 и 5,6BT01,02 типа ТРДНС-63000/35-72У1»**

**Уважаемые дамы и господа!**

**В связи с проведением рыночной консультации № 50049 с предметом: «Поставка запасных частей, необходимых для выполнения ремонтных работ по силовым трансформаторам - 9,10GC01,02 типа ТЦ-630000/400-82У1 и 5,6BT01,02 типа ТРДНС-63000/35-72У1», «АЭС Козлодуй» ЕАД дает следующие разъяснения:**

По п. 20, стр. 9 Технической спецификации, согласно заводскому чертежу № 1АХ 710.903-23ГЧ и ведомости ЗИП № 1АХ 710.903-23 ЗИ - для этих документов указаны соответствующие пункты нашей технической спецификации.

Пояснение: Для поз. 3 ЗИП № 1АХ 710.903-23 ЗИ указан тип изолятора (ИПТ 20/5000 А, У1) для вывода НД трансформатора ТРДНС-63000/35-72У1. В данном случае (в нашей технической спецификации) нам необходим не только соответствующий тип изолятора для вывода НД, а полный комплект выводов НД с соответствующим типом изоляторов (ИПТ 20/5000 А, У1) – 8 комплектов выводов.

По п. 21, стр. 9 Технической спецификации - соответствуют указанные выше документы: заводской чертеж №1АХ 710.903-23ГЧ и ведомость ЗИП №1АХ 710.903-23 ЗИ.

Пояснение: В технической спецификации допущено несоответствие - в данном случае вывод ВД трансформатора ТРДНС-63000/35-72У1 имеет поз. 7 по заводскому чертежу № 1АХ 710.903-23ГЧ, а не поз. 10, как указано в спецификации. Для поз. 5 ЗИП № 1АХ 710.903-23 ЗИ указан тип изолятора (ИПТ 35/3150 Б, 1 замещающий ИПТ 35/3200 Б, У1) для вывода ВД трансформатора ТРДНС-63000/35-72У1. В данном случае (в нашей технической спецификации) нам необходим не только соответствующий тип изолятора для вывода ВД, а полный комплект выводов ВД с соответствующим типом изоляторов (ИПТ 35/3150 Б, 1 замещающий ИПТ 35/3200 Б, У1) – 6 комплектов выводов.

По п. 22, стр. 3 Технической спецификации уточняем, что предложение над пунктом: «Комплект для вывода нейтрали типа ВСТА(ВСТБ)-35/1000-1-УХЛ1 по черт. ВБИЕ 687442.020СБ (6ВБ.019.438-441СБ), для трансформатора типа ТЦ 630000/400-82У1» написано по ошибке. В данном случае местоположение уплотнения по п. 22 (ВБИЕ.754152.021-01) дано на рис. П1-9.1 в нашей Технической спецификации.