



„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка със зададени въпроси по пазарна консултация № 50166 с предмет „Доставка на йодни филтри АУ-1500” прави разяснения, както следва:

1. В техническата спецификация е посочена марката на конкретното изделие АУИ-1500 ВМО или еквивалент. Техническите характеристики са съобразени с проекта на вентилационните системи.
2. В техническата спецификация няма изискване за броя на картриджите.
3. Размерите по т. 2 да се гледат съгласно проектна документация с индекс И.18192.000.ГЧ. Размерът 1100 мм е вътрешния диаметър на корпуса на филтъра без дебелината на стените на корпуса.
4. Относно сеизмичната устойчивост на филтрите, да е съгласно спецификацията на ХТС с № Сп.ХТС_02_09.01.2020, която е приложение от заданието.
5. В техническата спецификация е посочено, че се допуска размера на гранулите да е от 1,7 до 3,4 мм.
6. Относно параметър устойчивост на изтъркване се допуска да е над 90%, В техническото задание няма условие в конструкцията да няма притискащи пластини.
7. Относно височината на слоя сорбент, допуска се височина 250 ± 50 мм.
8. Относно ефективността на сорбента по метил йодид и молекулярен йод посочени в точки 2.4.3., 2.4.11. и 5.9.11 да са съгласно посочените в техническото задание.
9. Относно списък на нормативните документи в т. 2.7 на техническото задание за всички е посочено или еквивалент.
10. Цитираният от Вас стандарт ГОСТ 5443-2001 не се отнася за йодни филтри.
11. Съгласно проектната документация, се изисква изпитание на херметичност на корпусите на филтрите.
12. Относно присъствие на представители на възложителя по време на изпитванията се допуска да се извърши и чрез видео-връзка.
13. Относно монтажа на филтрите в т. 1.1.3. е посочено, че филтрите се монтират от 2 до 10 броя един върху друг в зависимост от системата.
14. Съответствието на доставката и съпровождащата документация с техническото задание е отговорност на Изпълнителя.
15. Относно производството на сорбента за йодните филтри, изискванията са посочени в т. 1.1.4.