

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 50488

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на комбинирани термовизионни камери за помещения 5АК329/1; 5АК329/2; 5АК329/3; 6АК329/1; 6АК329/2; 6АК329/3”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 12.12.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16.12.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация (табличен вид)- 1 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

За доставка на материали относно мерки по осигуряване на технологично оборудване в помещения 5AK329/1;5AK329/2;5AK329/3;6AK329/1;6AK329/2;6AK329/3

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол.	Други Изисквания
1.	Видеокамера HIKVISION	Камера термовизионна комбинирана DS-2TD1217-3/P, високочувствителен термичен модул с резолюция 160 x 120.в възможност за регулиране на контраста, технология за обработка на видео изображения. алгоритъм за откриване на пожар, оптичен сензор -4Мрх, функции картина в картина,аудио аларма, поддръжка на 15 палитри с регулируем цвят, мин.фокусно разстояние 0.2м..WDR 120dB	бр.	18	
2.	Лиценз за видеосистема	Надграждане на съществуващите лицензи на видеосистема за технологичен мониторинг на оборудването Аххон Next от версия Аххон Next Professional до Аххон One Enterprise, с включена опция за Offline analytics	бр.	226	
3.	Лиценз за видеокамера	Лиценз софтуерен за Аххон One Enterprise с включена опция за Offline analytics.	бр.	74	

Където е посочен конкретен модел, да се разбира същото или еквивалент.