



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на маркучи”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави разяснения по обществена поръчка с предмет „Доставка на маркучи”:

**Въпрос:**

**По обособена позиция №3 – маркучи за високо налягане с накрайници:**

1. Колко е времетраенето на тестването, което е необходимо, и партидно или всички маркучи трябва да бъдат тествани?

**Отговор:**

1. Да се извърши хидростатично изпитване на сглобките съгласно SAE J343 на всички маркучи, при налягане на изпитване 795bar за период от не по-малко от 30 секунди и не повече от 60 секунди.

Условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: <https://kznpp.org/bg/konkursi/6005> остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Т. Йотова на тел. 0973 / 7 61 63, или електронен адрес: [ctyotova@npp.bg](mailto:ctyotova@npp.bg).