

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за „Осигуряване на чохли за съхранение на ОЯГ от ВВЕР – 1000 в ХОГ ”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за „Осигуряване на чохли за съхранение на ОЯГ от ВВЕР – 1000 в ХОГ ”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

Въпрос №1: В Техническо задание N2 23.ХОГ.ТЗ.69-1 са поставени следните изисквания:

1. В точка 3.3 се изисква да се извършат серия изпитания на падане от различни височини и начин на падане на запълнен чохъл.
2. В точка 4.2 допълнително е обяснено, че тази продукция може да бъде пусната в производство след положителни резултати при извършване на изпитания, чрез серия от реални падания на запълнен чохъл.

Има ли АЕЦ Козлодуй готовност и ще предостави ли имитатори на топло отделящи сборки (ТОС) за запълване на опитния образец и извършване на определените от Възложителя изпитания.

Отговор: АЕЦ Козлодуй няма възможност да предостави имитатори на топло отделящи сборки за запълване на опитните образци. Това следва да е задължение на Изпълнителя.
