



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Провеждане на обществена поръчка на основание чл. 20 от ЗОП с предмет: “Доставка на вентилатор за отдимяване”

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка № 52069 за „Доставка на вентилатор за отдимяване” правим следните уточнения:

**Въпрос:**

За какво време се отнася търсеният дебит  $\geq 50\,000$  м<sup>3</sup>?

По какъв начин ще се монтира вентилатора?

**Отговор:**

Търсеният дебит е  $\geq 50\,000$  м<sup>3</sup>/h

Вентилаторът е мобилен, а не стационарно закрепен, тоест ще може да се пренася до всяка точка на задимяване.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 40 14.