



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ПОКАНЕНИ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С
ОБЕКТ “Строително-монтажни и
пусково-наладъчни дейности по
подмяна на прекъсвачи ВЭ-6 в секции
5/6/ВА, ВВ, ВС, ВD”

ОТ: СИЙКА ПЕНКОВА
ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

НАШ № 984

ДАТА: 16.02.2011г.

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения обект, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Във връзка с изискването за доставка на блокировъчна бобина на количката на прекъсвача с кабел и куплунг производство на "ЕЛИА" - Добрич, трябва да се достави само блокировъчната бобина на количката или и блокировъчната бобина, която е и на заземителния механизъм на КРУ

ОТГОВОР №1: Блокировъчните бобини на количките ще се демонтират от старите колички и ще се монтират на новите съгласно спецификациите към проекта. Блокировъчната бобина на СЗНР е монтирана на стената на килията и не е необходимо да се прави каквото и да било по нея.

Доуточняваме отговора относно доставката на куплунги HARTING 42. Необходима е доставка на 8 куплунга пълен комплект (за килии мерене), а останалото специфицирано по проект количество може да се достави като женска част от куплунг. Извинете ни за неточната информация в предишния отговор.

ДИРЕКТОР

“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА

