

Разяснения на поставени въпроси от кандидат

Въпрос: Каква е площта на помещения ИЛК118, ИЛК119, ИЛК120, ИЛК136?

Отговор:

1. ИЛК118 – 53,3 м²
2. ИЛК119 - 3,3 м²
3. ИЛК120 – 10,9 м²
4. ИЛК136 – 10,4 м²

Въпрос: Има ли помещения точно под тях?

Отговор: ДА

Въпрос: Разполагате ли с пълна ексекутивна документация по части Архитектура, Конструкции, Електрическа, ОВК за сградата?

Отговор: ДА

Въпрос: Как да разбираме първа черна точка от "2.2. Част Конструктивна" от заданието? Искате моделиране, изчисление и проверка на цялата сградна конструкция за всички товари или Оценка на сеизмичните маси преди и след реконструкцията е достатъчна? Каква е Разгънатата Застроена Площ на цялата сграда. На колко етажа е сградата?

Отговор: Да се разработи конструктивно становище и при необходимост изпълнение на останалите точки. ЗП-1345 м², РЗП-6725 м², Сградата е с 5 (пет) надземни етажа и един подземен.