



Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С ОБЕКТ “Проектиране и доставка на сеизмично квалифицирани панели 5,6 HV70-73S ”	ОТ: СИЙКА ПЕНКОВА ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № <i>1434</i>
	ДАТА: <i>09.03.16</i>
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения обект, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ: В офертата за таблата се иска спецификация на апаратурата по табла. За да можем да я направим за всяко табло ни трябва: Брой на съществуващите изводи 48V DC; Брой на необходимите изводи 24V DC; Консумацията на всеки извод; Следващ комутационен апарат; Дължина и сечение на кабела.

ОТГОВОРИ:

- Съгласно Приложение 2 на техническото задание броя на съществуващите изводи 48VDC е 12. Съгласно т.2.2.9) “В панелите да са предвидени не по-малко от 20% резервни автоматични изключватели, опроводени до клеморед”. А съгласно т.4.1.12) “Като резервни части трябва да се доставят до 30% от вложената в панелите апаратура”. Т.е. броят на автоматичните изключватели трябва да е 12+X (2.4<X<3.6).

- Съгласно техническото задание т.1.4.13) “Във връзка с предстояща подмяна на фасадките със светодиодни такива да се реализира допълнително независимо захранване на технологичната сигнализация на 24VDC”. Т. е. необходимия брой изводи 24VDC е равен на изводите 48VDC. И те не са допълнителни, а едни и същи. Допълнително е само захранването 24 VDC.

- От Приложение 2 на техническото задание лесно може да се разбере, каква е консумацията. На практика автоматичните изключватели захранват около 40бр. лампи с нажежаема жичка 60V/8W.

- Следващата комутационна апаратура на “+” линия е сух контакт на ключа за опробване на сигнализацията, а на “-” линия е сух контакт на междинно реле.

- Сечението на кабела е 1.5 мм², а дължината е различна. На “+” линия е около 100м, а на “-” е около 120м.

Уведомяваме Ви, че във връзка с промяна на техническите условия се променя т. 1.4.5 на Техническо задание № 2010.30.ACY.HS.T3.866 както следва: “Новите панели да са с врати, да бъдат типово изпитани със степен на защита **IP41**, с цвят RAL 7035 и с надписани оперативни наименования. Размерът и цветът на надписите да се уточни допълнително с Възложителя. Максимално тегло **200кг.**”

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА

