



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„Доставка на мегаомметри”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Техническа спецификация – 1 стр. /Приложение №1/
2.	Количество:	Съгласно техническата спецификация
3.	Срок на доставка:	Най-късно до 29.04.2011 г.
4.	Гаранционен срок:	Минимално изискван гаранционен срок – не по-малко от 1 година
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	Сертификат за произход/съответствие от завода производител; Инструкция за техническо обслужване и експлоатация; Информационен лист за безопасност издаден от завода производител; Информация за следгаранционно обслужване
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 30 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение №1);

		<p>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <p>-Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</p>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис - за конкурс по оферти № 19239 с предмет „Доставка на мегаомметри” име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:⁰⁰ ч. на 11 / 02 / 2011 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Христо Пачев специалист Маркетинг тел: +359 973 7 61 40 факс: +359 973 7 60 27 email: HPatchev@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
СИЙКА ПЕНКОВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За „Доставка на мегаомметри“

№	ID		Технически характеристики	Количество
1.	8298	Мегаомметър до 1000 V	<ul style="list-style-type: none">- Изпитване на изолация с 50, 100, 250, 500, 1000 V- Съпротивление до 200 GΩ- Верига 0,01 до 200 Ω- Предупреждение за линия под напрежение 50 V- Поляризационен индекс PI- Коефициент на диелектрична абсорбция DAR- Измерване на честота- Измерване на капацитет- Съхранение на данни- Сваляне на данни- Категория на безопасност CAT IV 600 V- Сертификат за калибриране- Накрайници, издържащи на многократни огъвания- Презареждащи се батерии и зарядно устройство- Калъф	7 бр.
2.	60220	Мегаомметър	<ul style="list-style-type: none">- Аналогов дисплей- Захранване от генератор с ръчна манивела и батерии- Изпитателно напрежение - 500 V, 1 kV, 2.5 kV, 5 kV- Измерване - макс. показание 20 GΩ, мин. показание 100 kΩ- Индикация на напрежение- Изпитателни токове 1mA- Накрайници с възможност за измерване в ръкавите на прекъсвачи ВЭ-6- Презареждащи се батерии и зарядно устройство- Калъф	5 бр.