

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 53563

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на критични резервни части за инвертори, тип WDW3120-220/400-EN, произведени от Gutor Electronic GmbH, инсталирани в 1, 2, 3 СБ на 5 и 6 ЕБ”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 29.03.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 05.04.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

Техническа спецификация

Провеждане на пазарни консултации за

„Определяне на цената за доставка на критични резервни части за инвертори, тип WDW3120-220/400-EN, произведени от Gutor Electronic GmbH, инсталирани в 1,2,3 СБ на 5 и 6 ЕБ ”.

Табл.1

№	Позиция №	Част № (съгласно заводската документация)	Описание	Количество Брой	Инвертор тип, зав. №
1	A035	0204044	Статичен превключвател SSW 480VAC-520/1100A	1	WDW3120-220/400-EN 990310-**
2	L002	N/A	Дросел променлив ток съгласно 4A-990310/34 ред.1	1	
3	Q020	0013018	Превключвател на натоварването 4P 400A 2AX NO.NC	1	
4	Q028	0013011	Превключвател на натоварването 3P 250A 2AX NO.NC	1	
5	Q050	N/A	C315 7AP206-600E M275, CA10 A221 E*F*CH1041 V845/A11	1	
6	T002	N/A	Изходен трансформатор съгласно 4A-990310/35 ред.1	1	
7	T004	0900753	PSU трансформатор SUB. ASS. 380V-20% / 415+20%	1	

Внимание: Ако не се произвежда частта, с конкретен „Част № (съгласно заводската документация)”, или предлаганата част не е същия заводски тип, като първоначално вложената, е необходимо да бъде оферирани пълен функционален заместител на оригиналната, като това е записано в офертата!