



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
ДО: ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ	ОТ: С. ПЕНКОВА ДИРЕКТОР "ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ"
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “ДОСТАВКА НА КВАЛИФИЦИРАНИ ЗА УСЛОВИЯ HELB ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ”	НАШ № 1767
	ДАТА: 18.03.14
	ВАШ №
ОТНОСНО: ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми госпожи и господа,

Бъв връзка с постъпили писмени искания за разяснения по документацията за участие в процедурата за ОП с горепосочения предмет и на основание чл.29 от ЗОП Ви информираме за въпросите и отговорите:

Въпрос 1: " Може ли скалата на прибора да е мерна единица bar, а не в kgf/sm2?"

Отговор 1: Скалата на приборите може да е с мерна единица bar, но тогава настройката на обхватите на измерване трябва да съответства на изисканата в Техническо задание №2010.30.АСУ.ТХ.ТЗ.859 при мерна единица kgf/sm2:

- Обхват на измерване: $-3.0 \div 3.3$ kgf/sm2 (- 2.941995 ÷ 3.2361945 bar);
- Обхват на измерване: $0 \div 100$ kgf/sm2 (0 ÷ 98.0665 bar).

Въпрос 2: "Моля да ни бъде предоставена по-подробна информация за изискванията на квалификацията за условия на околна среда HELB?"

Отговор 2: Режим HELB се характеризира с условия на околната среда (УОС) посочени в т.1.1.на Техническо задание №2010.30.АСУ.ТХ.ТЗ.859.

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА