



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА КВАЛИФИЦИРАНИ ЗА УСЛОВИЯ НЕЛВ ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ”	ОТ: С. ПЕНКОВА ДИРЕКТОР “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 2107
	ДАТА: 01.04.11г.
	ВАШ № БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в откритата процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос: Може ли датчиците да са с изходен сигнал е 4-20 мА?

Отговор: В Приложение № 1 на Техническо задание №2010.30.АСУ.ТХ.ТЗ.859 е посочено, че изходният сигнал трябва да бъде $0\div 5\text{mA}$, линеен, пропорционален на измереното налягане.

Въпрос: Може ли датчиците да са със захранване 24 V?

Отговор: В Приложение № 1 на Техническо задание №2010.30.АСУ.ТХ.ТЗ.859 е посочено, че датчиците трябва да могат да се захранват с напрежение $36\pm 0,72\text{VDC}$.

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”


СИЙКА ПЕНКОВА