



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА
РОТОРИ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВА3
215/109-6 АМВ05 НА ГЛАВНИ
ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ГЦН195-М”

ОТ: С. ПЕНКОВА
ДИРЕКТОР
„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

НАШ № 2378

ДАТА: 12 04 2011

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаемн дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: По кой кръг (контур) на охладителната система на реактора работи помпения агрегат ГЦН 195-М, респективно ел. двигателя ВА3 215/109-6 АМВ05?

ОТГОВОР:

Помпи ГЦН 195-М и респективно електродвигателите им ВА3 215/109-6 АМВ05 работят в първи кръг (контур). Корпуса на помпата се явява съставна част на първи контур.

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
СИЙКА ПЕНКОВА

