



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОТ НА РОТОРИ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВАЗ 215/109-6 АМВ05 НА ГЛАВНИ ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ГЦН195-М”	ОТ: С. ПЕНКОВА
	ДИРЕКТОР
	„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 2400
	ДАТА: 13.04.2016
ВАШ №	
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1	

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет. Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Да се уточни броя на ремонтираните ротори;

ОТГОВОР №1: В момента става на въпрос за ремонт на един ротор. След време в годините вероятно ще се наложи ремонт и на други ротори от същия вид, но това ще е предмет на отделен договор. Максималното им количество е 10 бр., минималното 1 бр. При необходимост ремонта им ще се извършва не повече от 1 бр. за година.

ВЪПРОС №2: В техническата документация за участие няма никаква информация, какви точно са появилите се дефекти които налагат ремонт на роторите на електродвигателите;

ОТГОВОР №2: Появилите се дефекти са разместване (излизане на вън) на секторни пластини от силицирана стомана образувачи сърцевината на роторната намотка. Излизащите пластини са в средната част на сърцевината.

ВЪПРОС №3: Да се уточни какво налага реконструкция на роторите и в какво се изразява тя;

ОТГОВОР №3: Реконструкцията е необходима за да се гарантира, че след извършването на основния ремонт на ротора описания дефект в отговора на втория въпрос няма да се появи отново.

ДИРЕКТОР

“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА

