



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“Доставка на противопожарно
оборудване”

ОТ: СИЙКА ЦЕНКОВА

ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

НАШ № 2296

ДАТА: 08.04.2010г.

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: В техническата спецификация е посочено изискване всички шлангове да съответстват на БДС EN 671-2 и БДС EN 14540.

Доколкото в БДС EN 14540 е определено, че максималния диаметър на плоските маркучи за стационарните противопожарни системи е не по-голям от $\varnothing 53\text{mm}$, а в техническа спецификация не са посочени допускания за използване на еквивалентни стандарти, каквито са изискванията на чл.30, ал.1, т.1 от ЗОП, допустимо ли е шланговете $\varnothing 75\text{mm}$ и $\varnothing 100$ да съответстват на изискванията на един от следните стандарти: 1. германски стандарт за шлангове DIN 14811, 2. английски стандарт за шлангове BS 6391, тъй като в момента няма единен европейски стандарт (EN) за пожарникарски шлангове за акции?

ОТГОВОР №1: Шланговете ще се ползват от различни звена за изпълнение на възложените им дейности. В техническата спецификация към обявената поръчка са описани техническите характеристики, на които е необходимо да отговаря оборудването. Разбира се, поради липса на единен европейски стандарт, към момента за пожарникарски шлангове $\varnothing 75\text{mm}$ и $\varnothing 110\text{mm}$ е възможно използването на еквивалентни такива при спазване на техническата спецификация за шлангове в обявената поръчка.

ВЪПРОС №2: След като в техническата спецификация не е посочено изискване за наличие и вид на съединители за шланговете $\varnothing 110\text{mm}$, допустимо ли е те да се доставят без съединители?

ОТГОВОР №2: В техническата спецификация към обявената поръчка ясно е записано наименованието на оборудването “маркуч /шланг/ противопожарен $\varnothing 110\text{mm}$.”

ДИРЕКТОР

„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ЦЕНКОВА

