



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”	ОТ: СИЙКА ПЕНКОВА ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 2546
	ДАТА: 18.04.14
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Монтажната дължина на топлопроводите е функция от дълбочината на полагане. Каква е средната дълбочина на полагане на всеки един от участъците?

ОТГОВОР №1: Дълбочината на изкопа е в зависимост от мястото на преминаване на тръбопровода – тревни площи, път и др. Затова дълбочината на полагане е от 0.8 – 1.5м.

ВЪПРОС №2: Камерите с неподвижни опори, арматура, обезвъздушаване и дрениране са инструментариум на традиционната система без използване на предварително изолирани тръби. Трябва ли да се използват неподвижни опори от каталога ДСО “Монтажи” или да се премине към системата с предварително изработени подвижни опори, както е в техническото задание? При използване на система с предварително изолирани тръби е възможно отпадането на съществуващи неподвижни опори, поради използването на така наречените мислени неподвижни опори.

ОТГОВОР №2: При изготвяне на офертите, участниците трябва да се придържат към изискванията на техническото задание, като отчитат избраната технология.

ДИРЕКТОР

„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА

