



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти за “Доставка и монтаж на климатична техника в помещение релейни панели и управление на ПВБр.”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в конкурс по реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за „Доставка и монтаж на климатична техника в помещение релейни панели и управление на ПВБр.” до 16,00 ч. на **27.04.2011 г.** и прави следните уточнения по техническото задание :

1. Дограмата е PVC. Размерите на стъклопакетите е различен: 1180мм x 375мм; 1175мм x 415мм; 1165мм x 415мм; 1075мм x 415мм; 1050мм x 415мм.. Размерите са ориентировъчни. Точните размери да се вземат на място от фирмата Изпълнител.
2. Изработката, доставката, демонтажа на стъклопакетите, монтажа на термопанелите, както и изработването на необходимите технологични отвори за тръбната разводка се извършва от фирмата Изпълнител.
3. Дължината на тръбните трасета между телата е до 5 л.м., но може да се включи опция за дължина над 5 л.м., като плащането ще се извърши по действителната дължина на тръбите, измерена след монтажа и пускането на климатизаторите в експлоатация.
4. Монтажа няма да се извършва върху въздуховоди. Монтажа на вътрешното тяло ще бъде таванен. Изработването на укрепващи елементи или стойки необходими за монтажа и укрепването на вътрешните и външни тела според специфичните особености на помещенията се извършва от фирмата Изпълнител.
5. Термопанела се поставя на мястото на стъклопакета и представлява „сандвич” от PVC и полиуретан. Дебелината му е 24мм, колкото на стъклопакета. Размера е ориентировъчен, като точните размери трябва да се вземат на място от фирмата Изпълнител.
6. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД кани всички желаещи да се запознаят на място с обекта.
7. Съгласно т.8 от обявлението е необходимо да представите копие на следните документи с гриф подпис вярно с оригинала :
 - Сертификат/декларация за съответствие;
 - декларация за произход и производство ;
 - протокол за проведените в завода производител изпитания;

- сертификат CE;
 - Ел.схеми за подвързване, тестови сертификати и декларация за съответствие с доставката на климатизаторите.
8. При сключване на договор по горе цитираната тема, избраният Изпълнител трябва да представи предварително данни за лицата, които ще извършат монтажа на климатичната техника.

Всички останали условия, посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org/ Актуално /Обществени поръчки/Конкурси по оферти №19581, остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-ца Цв. Йотова на тел. 0973/7 21 02, или електронен адрес cayotova@npp.bg

В очакване на Вашите оферти

С поздрав,

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
СИЙКА ПЕНКОВА