

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за „Извършване на основен ремонт на 1 брой ротор на електродвигател тип ВАЗ 215/109-6АМ05 за ГЦП и динамичното му балансиране“.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за „Извършване на основен ремонт на 1 брой ротор на електродвигател тип ВАЗ 215/109-6АМ05 за ГЦП и динамичното му балансиране“, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

Въпроси:

1. Колко тежи роторният пакет и вал на ротора, поотделно?
2. Трябва ли да бъде върнат стария роторен пакет след направена модернизация на ротора?
3. Моля да ни предоставите чертеж на ротора 5БП.674.663.

Отговори:

1. Целия ротор тежи 18 тона, няма информация колко тежи вала и роторният пакет по отделно;
2. Не трябва да бъде връщан старият роторен пакет;
3. Чертеж на ротора 5БП.674.663. може да бъде предоставен на етап провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.