

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54372

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за **„Доставка на релейно-управляващи модули за прекъсвачи 6 кV, тип HD-4, производство на ABB AUTOMATION GMBH”**.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 09.08.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16.08.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 49, e-mail: MSPaunova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	Количество	Мярка / мерна единица	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.		Релейно-управляващ модул	SPAU331C оборудван с: - SPCU 1C6 - SPCU 3C15	15	бр.	- Придружен с ръководство за настройка и работа на български език.	Ако е спрян от производство да бъде предложен негов заместител.
2.		Релейно-управляващ модул	SPAC310C оборудван с: - SPTO 1D2 - SPCJ 4D29	15	бр.	- Придружен с ръководство за настройка и работа на български език.	Ако е спрян от производство да бъде предложен негов заместител.
3.		Релейно-управляващ модул	SPAC320 оборудван с: - SPTO 1D5 - SPCJ 4D34	15	бр.	- Придружен с ръководство за настройка и работа на български език.	Ако е спрян от производство да бъде предложен негов заместител.
4.		Нов софтуер за конфигуриране, диагностика и тестване.	- Да работи под операционна система Windows 11; - Да поддържа работата на настоящите прекъсвачи с новите релейно-управляващи модули.	1	бр.	- Придружен с ръководство за настройка и работа на български език.	