



# ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

<b>Номер на обявлението: 54471/21.08.2024 г.</b>		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: Р. България
Лице за контакт: Цветелина Т. Йотова		Телефон: 0973 7 61 63
Експерт “Маркетинг”		
E-mail: <a href="mailto:ctyotova@npp.bg">ctyotova@npp.bg</a>		
<b>Обект на поръчката:</b>		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
<b>Предмет на поръчката:</b>		
Доставка на резервоар за съхранение на трансформаторно масло		
<b>Кратко описание:</b>		
Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация, Приложение №1 (стр.3÷5)		
<b>Условие на доставка:</b>		
DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД		
<b>Обособени позиции:</b> <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не		
<b>Условия, на които трябва да отговарят участниците:</b>		
Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.		
<b>Критерий за възлагане:</b>		
<input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:		
<input type="checkbox"/> Цена и качествени показатели		
<input type="checkbox"/> Разходи и качествени показатели		
<input type="checkbox"/> Ниво на разходите		
<input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена		
<b>Срок, място и начин за представяне на оферти:</b>		
Дата: (дд/мм/гггг) 30.08.2024 г.		Час: (чч:мм) 16,00ч.
На e-mail: <a href="mailto:commercial@npp.bg">commercial@npp.bg</a>		
Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка, за която участва и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт		
<b>Срок на валидност на офертите</b> (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):		
Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2024 г.		

**Друга информация:**

**Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:**

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- **Банкови реквизити, IBAN /титуляр на банковата сметка/;**
- Подробно описание (технически характеристики) **и чертеж** на предлаганата стока, каталожна информация, производител.
- Информация за:
  - Срок за доставка – ...../в календарни дни/;
  - Условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;
  - **Предлагана цена** - Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка на резервоар за съхранение на трансформаторно масло, като се включат всички разходи за доставка до Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.  
**Забележка:** В предлаганата цена да бъдат включени разходи за монтаж, ако е необходим.  
**/Ценовото предложение ще се счита за окончателно/.**
  - Начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от дата на приемане на доставката без забележки;
  - Гаранционен срок /минимум 12 месеца/ и срок за отстраняване на възникнал дефект през гаранционния срок;
  - Списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка:
    - Приемо-предавателен протокол;
    - Декларация за произход;
    - Декларация за съответствие;
    - Протоколи от заводски изпитания;
    - Конструктивни чертежи;
    - Инструкция за монтаж и експлоатация на български език;
    - Документ за гаранция

Валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.



## „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

### ЦЕХ „ОТКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА“

#### Техническа спецификация за доставка на нов надземен резервоар за съхранение на трансформаторно масло

№	Описание	Мярка	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
1	Вместимост	литри	20000	
2	Метален съд от нелегирана конструктивна стомана	да	-	
3	Двустенен, в едно с подпори за хоризонтално положение	да	-	
4	Външно антикорозионно покритие	да		
5	Работна среда	-	външен монтаж	
6	Условия на околната среда	-	-	
6.1	- максимална околна температура	°C	+45	
6.2	- минимална околна температура	°C	-25	
6.3	- надморска височина	м	до 1000	
7	Вътрешно масло и термоустойчиво покритие	°C	+90	
8	Механичен нивомер за следене количеството на трансформаторно масло в съда	да	-	
9	Стационарна стълба за изкачване върху съда	-	метална	
10	Технологичен люк с диаметър 500мм, снабден с:	-	-	

№	Описание	Мярка	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
10.1	- отвор 3“ за зареждане с трансформаторно масло, снабден с капачка и клапан против препълване	да	-	
10.2	- отвор 3“ снабден с нивомер	да	-	
10.3	- отвор 3“ резервен	да	-	
10.4	- отвор 1 <sup>1/2</sup> “ за обезвъздушаване	да	-	
10.5	- отвор 1 <sup>1/2</sup> “ със смукателна тръба от неръждаема стомана, възвратен клапан и филтър за подвързване на самозасмукваща помпа	да	-	
10.6	- отвор 1“ за проверка	да	-	
11	Спирателен кран с възможност за пробовземане във външния край на смукателната тръба преди разходомер -самозасмукваща помпа	да	-	
12	Механичен триразряден разходомер за масло – до Tmax на маслото 60°C	да	-	
13	Самозасмукваща помпа с температура на задвижващия флуид 60°C, захранващо напрежение U=230VAC	да	-	
14	Съединителните преходи на местата с промяна на диаметъра за свързване на работната арматура да бъдат от маслоустойчиви материали с диаметър 1”	да	-	
15	Стационарни куки за товаро-разтоварни дейности	да	-	
16	Метална кутия с антикорозионно покритие и монтирани в нея:	да	-	
16.1	- самозасмукваща помпа	да	-	

№	Описание	Мярка	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
16.2	- механичен разходомер	да	-	
16.3	- пробовземен кран	да		
17	Маслоустойчив маркуч 1" на макара (подвижна, монтирана с болтове) с бързи връзки към самозасмукваща помпа	м	≤ 25	
18	Гаранционен срок:	-	-	
18.1	- за самозасмукваща помпа	месец	≥ 12	
18.2	- за външно покритие на резервоара	месец	≥ 12	
18.3	- за механичен разходомер	месец	≥ 12	
19	Цвят на резервоара		6011 Reseda Green	

НАЧА

