

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Модернизация на презареждащи машини 5,6PL00E01, тип МПС-В-1000-3М-У 4.2”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за “Модернизация на презареждащи машини 5,6PL00E01, тип МПС-В-1000-3М-У 4.2” дава следните разяснения:

Въпроси:

Въпрос № 1 Херметични кабелни проходи. Необходимо ли е да се доставят комплекти за свързване на кабели към херметични проходи в обхвата на доставката?

Отговор на въпрос № 1: Необходимо е да бъдат доставени комплекти за свързване на кабелите към херметичните проходки.

Въпрос № 2 Каква е дължината на кабела от херметичните проходи до шкафа KESZ?

Отговор на въпрос № 2: Приблизителната дължина на кабелите от херметичните проходи до шкафа KESZ е около 200 метра. При спиране на блока за ПГР ще бъдат измерени точните дължини.