


Забелешка: След развличаване на тръбите, запояването им да се извърши със среден припой Castolin 40/40 (35240F) и флюс 1802, съгласно Процедура № F-07.05.001/013.04/650

Съгласувал:
г-л м-к "ОИ" к-р "..."
/Б. Чорбаджиев/

Съгласувал:
Р-л гр. "ТВ" "..."
/Ст. Стефанов/



Изм.	Опис	Подпис	Дата	Мощаб	Маса	Икон
1	Черт. Димитар Стоянов	...	04.24	1:3		
2	Охладители ГМ на помпи 5QF11, 21, 31D01, 02			2/2		
3	"АЕЦ Козлодуй"					
4	ЕАД					
5	23.35.10.QF.PPP.5776.02.00.00/01					