

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 54623

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Доставка и подмяна на дискови затвори на 5,6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Py10”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за “Доставка и подмяна на дискови затвори на 5,6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Py10”.

Предложенията следва да включват:

- Обща цена за изпълнение на дейностите, в това число: цена за доставка, в обем и съгласно изискванията, посочени в Техническа спецификация, както и цена за дейностите, описани в Количествено-стойностна сметка;
- информация за производителя на дисковите затвори, предмет на доставка;
- информация за срок за изпълнение;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 23.09.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 27.09.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел “Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 97373977.

Приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Количествено-стойностна сметка

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка и подмяна на дискови затвори на 5,6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Ру10;

Доставка и подмяна на дискови затвори на 5,6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Ру10							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сензмика
1		Затвор дисков	<p>Затвор дисков Ду400/Ру10:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинален диаметър – DN, [mm] – 400; - условно налягане – PN [MPa] – 1,0; - работно налягане – [MPa] – 0,6; - работна температура – T, [°C] – 40; - работна среда – дунавска вода; - управление – ръчно; - присъединяване на дисковите затвори към тръбопроводите – чрез фланци към тръбопровода ф426x7mm от Ст.20 по ГОСТ 1050-74, изготвен по ТУ 14-3-190-82. <p>В нормални режими на работа, дисковите затвори ще работят във външна среда с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Температура – 15÷50°C; - Налягане – атмосферно; - Влажност – ≤90%. 	16	бр.	4-Н	3

Заличено на основание ЗЗЛД.

Количествено-стойностна сметка

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Обща Цена
2.3.1.10.	Доставка и подмяна на дискови затвори на 5VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Ру10				
2.3.1.10.1	Изработка на работна и отчетна документация - конструктивна документация, спецификации, схеми и др.	к-т	1		
2.3.1.10.2	Укрепване на тръбопроводи и застопоряване на опори и подвески	бр.	8		
2.3.1.10.3	Съставяне на технология по заваряване.	бр.	1		
2.3.1.10.4	Доставка на дискови затвори с контрафланци и крепеж DN400 PN	бр.	8		
2.3.1.10.5	Изработка и монтаж на тръбни вставки DN400	бр.	8		
2.3.1.10.6	Подготовка на краищата за заваряване на тръбна ставка към контрафланциDN400	бр.	24		
2.3.1.10.7	Монтаж/демонтаж тръба DN80 от/към тръбни вставки	бр.	4		
2.3.1.10.8	Монтаж на дискови затвори с контрафланци и крепеж DN400 PN10	бр.	8		
2.3.1.10.9	Подготовка на заваръчните шевове за контрол	бр.	28		
2.3.1.10.10	Контрол на заваръчните шевове	бр.	28		
2.3.1.10.11	Демонтаж на укрепване на тръбопроводи	бр.	8		
	ОБЩО по т.2.3.1.10.:				

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Обща Цена
2.3.2.9.	Доставка и подмяна на дискови затвори на 6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Ру10				
2.3.2.9.1	Изработка на работна и отчетна документация - конструктивна документация, спецификации, схеми и др.	к-т	1		
2.3.2.9.2	Укрепване на тръбопроводи и застопоряване на опори и подвески	бр.	8		
2.3.2.9.3	Съставяне на технология по заваряване.	бр.	1		
2.3.2.9.4	Доставка на дискови затвори с контрафланци и крепеж DN400 PN	бр.	8		
2.3.2.9.5	Изработка и монтаж на тръбни вставки DN400	бр.	8		
2.3.2.9.6	Подготовка на краищата за заваряване на тръбна ставка към контрафланциDN400	бр.	24		
2.3.2.9.7	Монтаж/демонтаж тръба DN80 от/към тръбни вставки	бр.	4		
2.3.2.9.8	Монтаж на дискови затвори с контрафланци и крепеж DN400 PN10	бр.	8		
2.3.2.9.9	Подготовка на заваръчните шевове за контрол	бр.	28		
2.3.2.9.10	Контрол на заваръчните шевове	бр.	28		
2.3.2.9.11	Демонтаж на укрепване на тръбопроводи	бр.	8		
	ОБЩО по т.2.3.2.9.:				