

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54691

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на лазерен прибор, анализатор “LEONOVA”, предназначен за центроване на помпени агрегати в сектор ПБО в ЕП-2”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 30.09.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 04.10.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Спецификация - 1 стр.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на анализатор LEONOVA, производство на фирма "S.P.M. INSTRUMENT AB"

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1.	118444	Анализатор	<p>Leonova Diamond SPM с функции HDm/HDc - измерване и оценка на търкалящи лагери. 2-канално синхронно измерване на вибрации измерване и оценка на вибрации - ISO 2372, (VEL, RMS), измерване честота на въртене (1-150 000 RPM), измерване на температура, функция Стетоскоп, измерване на аналогови сигнали, 020mA, 0-10V DC, запис на времеви сигнал, продължителен многоканален запис на данни (до 50 часа), ръчен запис на процесни параметри, запис на гласови коментари, Ръчен запис на текстови коментари, събиране на данни чрез измервателни маршрути, безконтактен прочит/запис на информация, резолюция = 12 800 линии, горна честотна граница = 20kHz, експертен анализ на търкалящи лагери, параметър за определяне на степента на повреда на лагера, параметър за оценка на смазването на лагера, запис на времевия сигнал за определяне, източника на ударни импулси и локализиране на повреда в лагера, HD - спектрален анализ за определяне на повредения елемент, в лагера и графично проследяване на тренда на повредата</p>	бр.	1