

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Доставка и подмяна на дискови затвори на 5,6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Py10”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за “Доставка и подмяна на дискови затвори на 5,6VC41S11,12,21,22,31,32,41,42 - Ду400/Py10” дава следните разяснения:

Въпроси:

Въпрос №1 Моля да съобщите монтажната дължина на затвора?

Отговор на въпрос №1: Монтажната дължина не трябва да е по-голяма от 330 мм.