



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИ МАНОМЕТРИ”	ОТ: С. ПЕНКОВА ДИРЕКТОР “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 3954
	ДАТА: 23.06.2011г.
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 3

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### ВЪПРОСИ:

1. Какви са работните условия (температура, влажност, радиация) за манометрите от Приложение 1 на техническо задание 2011.30.Е4.УТ.ТЗ.829/1, при нормални и аварийни условия на работа?
2. Каква е максималната температура на флуида, чието налягане ще се измерва?
3. Какъв е максималният ток на комутация от контактните системи на манометрите?
4. Каква е максималната мощност, която се комутира от контактните системи на манометрите?

### ОТГОВОРИ:

1. Температура -  $0 \div +50^{\circ}\text{C}$   
Влажност – до 80%  
Радиация - -----
2. Температура на флуида – макс.  $30^{\circ}\text{C}$
3. Максимален ток – 10ВА
4. Максимална мощност – 10ВТ

ДИРЕКТОР  
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

  
СИЙКА ПЕНКОВА