

Относно:

FW: ПК № 55570 „Доставка на 3 броя резервни опорни изолатори“

BX-E-1150/20.02.2025

От: office@mvcorporationbg.com

Изпратено: 19 февруари 2025 г. 17:46:27 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

До: Паунова, Моника С.

Тема: ПК № 55570 „Доставка на 3 броя резервни опорни изолатори“

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Уважаема г-жа Паунова,

Във връзка с обявената от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД пазарна консултация с предмет „Доставка на 3 броя резервни опорни изолатори“, моля за подробна техническа спецификация/данни на търсените изолатори.

Изоляторът на снимката е произведен в завода EKS - Германия, който е закрит от две години. Можем да предложим алтернативен тип, но за целта като минимум ни е необходима следната информация: диаметъра на долния/горния фланец и пътя на пропълзяване.

С Уважение,



Марианна Витанова

Управител

Моб.: +359 896 97 6769

МВ Корпорейшън ЕООД

1612, София, България

ж.к. „Лагера“, бл. 52, вх. Г, ет. 5