



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническите изисквания на публикувана покана за пазарна консултация с наш № 55570 за „Доставка на 3 броя резервни опорни изолатори” предоставяме снимков материал на наличните изолатори и допълнителна информация. Не разполагаме с информация за пътя на пролазване.



Height H [mm]	3650 ± 5.5
Max. nom. diameter of insulating part d1 [mm]	300
Top fitting p.c.d. d2 [mm] / hole pattern	127/4x M16 225/4x18
Bottom fitting p.c.d. d3 [mm] / hole pattern	300/8x18

Mechanical Values

Minimum failing load - Bending [kN]	8
Minimum failing load - Bending moment underhung [kNm]	5.84
Minimum failing load - Bending moment upright [kNm]	29.2
Minimum failing load - Torsion [kNm]	4

Electrical Values

Lightning impulse withstand voltage, dry [kV peak value]	1675
Switching impulse withstand voltage, wet [kV peak value]	1050

