

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 56266

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за **„Доставка на 30 броя индивидуални акумулаторни осветителни прибори за нуждите на РСПБЗН-АЕЦ Козлодуй”**.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 09.06.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 13.06.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 49, e-mail: MSPaunova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

Техническа спецификация
за Доставка на индивидуални акумулаторни осветителни прибори за нуждите на РСПБЗН-АЕЦ Козлодуй

ИД	Наименование	Технически изисквания	Количество	Нормативно основание
133143	Прибор осветителен, индивидуален, акумулаторен, в комплект със зарядни устройства.	- Предназначен за употреба в потенциално експлозивна атмосфера, с LED технология на източника на светлинен поток. - Да позволява работа в не по-малко от два режима: „оптимален“ и „икономичен“. - Да осигурява осветеност не по-малка от 60 лумена в оптимален режим. - Работен температурен диапазон: - – минимална температура на околната среда - не по-висока от минус 15 °С; - максимална температура на околната среда - не по-ниска от плюс 40 °С. - Непрекъсната работа в оптимален режим, с едно зареждане на батерията - ≥ 5 h. - LED технологията да осигурява не по-малко от 40 000 h експлоатация. - Да е осигурена възможност за пречупване на светещата част на 90 градуса. - Презареждаема литиево-йонна батерия.	30 бр.	Инструкция рег. № Из-491/2007 г. за експлоатация на пожарната техника на НСПБЗН.

		- Размери на прибора: - дължина на прибора заедно със светещата част - не по-голяма от 230 mm; - диаметър не по-голям от 75 mm - при цилиндрично изпълнение на тялото на прибора или ширина/дължина на страната при правоъгълно или квадратно изпълнение на тялото на прибора – не повече от 75 mm. - Тегло на прибора заедно с батерията - не повече от 500 g. - Взривозащита: II 1G Ex IA IIC T4 GA, II 1D Ex IA IIC T85 DA. IP степен на защита - $\geq$ IP 67 - Зарядно устройство с работно напрежение 220 V, AC, комплектовано с приспособление, позволяващо едновременно зареждане на не по-малко от три осветителни прибора – 5 броя зарядни устройства в комплект с приспособленията. Броят на зарядните устройства се отнася за цялата обществена поръчка. - Зарядно устройство с работно напрежение 12 /24 V, DC, предназначено за зареждане на прибора от автомобил, в комплект с кабел за зареждане, с дължина не по-малка от 1,5 m. Кабелът да е оборудван с конектор, позволяващ включване на зарядното устройство към гнездото на запалката на автомобила – 6 броя зарядни устройства в комплект с кабел, от които 5 броя с работно напрежение 24 V, DC и 1 брой с работно напрежение 12 V, DC. Посоченият брой на зарядни устройства се отнася за цялата обществена поръчка. - Да съответства на изискванията на Директива 2014/30/ЕС и Директива 89/366/.		
--	--	---	--	--