



„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Пазарна консултация № 56370 с предмет: “Изпълнение на дейности по ремонт и подмяна на основно и спомагателно оборудване, и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6, по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през ПГР 2026, ПГР 2027, ПГР 2028 г.”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждане на пазарна консултация № 56370 с предмет: “Изпълнение на дейности по ремонт и подмяна на основно и спомагателно оборудване, и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6, по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през ПГР 2026, ПГР 2027, ПГР 2028 г.”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

Въпрос: Какво е разположението на входните и изходни патрубци на заявената арматура- намират се на една ос или са Z-образни патрубци?

Отговор: Арматурите са Z образни с междусосово разстояние 70 +/- 0,6 останалите характеристики са в съответствие с НП-068-05 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ.