



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: **“Доставка на порцеланови изводи към страна високо напрежение за маслени трансформатори с първични напрежения 110 и 220kV”**

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация № 56430 за „Доставка на порцеланови изводи към страна високо напрежение за маслени трансформатори с първични напрежения 110 и 220kV” правим следните уточнения:

Въпрос:

В техническата спецификация в частта „Технически изисквания към извод 220kV“, са посочени няколко работни токове. Моля за уточнение, колко е работният ток на 10 броя изводи, за които трябва да се изготви оферта?

Отговор:

Работният ток на 10-те броя изводи от техническата спецификация, в случая изводи 220kV, зависи от избора на сечението на тоководещото въже (кабел), което ще се монтира на извода в последствие. Или съгласно Таблица 1, максималният работен ток I_r (A) в зависимост от сечението на избрания тоководещ гъвкав кабел S (mm²) при примерна дължина на размера $L=500$ mm, варира:

I_r до 440A	при $S=185$ mm ²
I_r до 510A	при $S=240$ mm ²
I_r до 580A	при $S=300$ mm ²
I_r до 690A	при $S=400$ mm ²
I_r до 770A	при $S=500$ mm ²
I_r до 840A	при $S=630$ mm ²

Ако към окомплектовката на оферирания извод 220kV е предвидено тоководещо въже, то за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“, сечение на кабела от $S=185$ mm² било напълно достатъчно или възможност за работа до максимален работен ток $I_r=440$ A.

Допълнителна информация може да бъде получена от Тихомир Ангелов, Експерт „Маркетинг“, Управление „Търговско“, тел. +359 973 7 40 14.