

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, удължава срока набиране на индикативни предложения за „Доставка на филтри за филтър-вентилационна система в НЦУА” до **21.07.2025 г.**, при условията, посочени в публикуваната покана за пазарна консултация № 56441 в профила на купувача <https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/6882> и отговаря на следните въпроси:

1. За устройство, избрано от класа за безопасност ли става дума?

Отг. 1 – Не. Филтърните кутии са допълнителни елементи извън обхвата на съоръженията, класифицирани по клас на безопасност.

2. Има ли изискване за конкретен материал на клетката (рамката) на филтъра с активен въглен? Неръждаема стомана/ поцинкована ламарина?

Отг. 2 - Рамката на филтъра с активен въглен е изработена от устойчив на влага ПДЧ/ МДФ материал.

3. Какви конкретни течности ще улавя филтърът с активен въглен? Напр. радиоактивен метил йодид?

Отг. 3 – Филтърът с активен въглен адсорбира аерозоли, изотопите на радиоактивния йод – молекулярен и елементарен йод, хлорни и серни съединения.