

Отговори на поставени въпроси

В отговори на постъпили въпроси по ПК № 56389 – Доставка и монтаж, на автоматична, многопараметрична система за дозиране и контрол на химическите реагенти във водата на басейна в Почивно-оздравителен комплекс „Леденика”, гр. Враца

Въпроси:

1. Обем на басейн в куб. м.
2. Температура на водата
3. Брой посетители на ден
4. Външен или вътрешен
5. Размер на тръбната разводка или съществуващ проект, ако нямате може да работим и по снимки от техническото помещение.

Отговори:

1. 100 куб. м.
2. От +28 до +30 C°
3. средно около 15 човека
4. вътрешен
5. ф63/2 цола