

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 56542

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на мегаомметри”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 21.07.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 25.07.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложение: Техническа спецификация /1 стр./

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за "Доставка на мегаомметри за сектор РЗА, цех ЕО"

№	ИД в INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	125747	Мегаомметър тип MIT525	Характеристики: характеристики: входно напрежение: в границите от 85 до 265 V rms, 50/60 Hz, 60 VA, работни напрежения: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, режими: да има заложени предварително конфигурирани диагностични тестове в това число - PI - индекс на поляризация, DAR - коефициент на диелектрична абсорбция, интерфейс: USB тип В (устройство) да дава възможност за пренос на данни от уреда към софтуер на РС, изход в реално време: USB, размери на уреда: 285x181x315mm, тегло на уреда: 4,5kg	бр.	6
2	125748	Мегаомметър тип MIT420/2	Характеристики: номинални стойности на изпитателното напрежение: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, звукова аларма: по предварително зададени стойности, двоен цифров дисплей и аналогова скала, индикация за състоянието на батерията, тест бутон и бутон за заключване, съхраняване на резултатите от измерванията, автоматично изключване, трансфер на данни, защитен гумен корпус, размери на уреда: 228x108x63mm, тегло на уреда: 600g	бр.	4