

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на манометри за нуждите на сектор Е-ХО, ЕП-2”

№	ИД в INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	29739	Манометър	ф100мм; 0-16MPa; M20x1,5; присъединяване радиално; клас на точност 1,6	бр.	120
2	29962	Манометър	ф100мм; 0-1MPa; M20x1,5; присъединяване радиално; клас на точност 1,6	бр.	120
3	29965	Манометър	ф100мм; 0-2,5MPa; M20x1,5; присъединяване радиално; клас на точност 1,6	бр.	20

Забележка/ Допълнителни изисквания

1. Срок на годност и жизнен цикъл:
 - Доставените манометри да бъдат с година на производство не по-рано от 12 месеца от датата на доставката;
 - За доставените манометри да бъде определен срок не по-малко от 2 години от датата на доставката;
 - Проектния срок на експлоатация/ресурс при нормални условия/ да не е по-малко от 10г. от датата на производство.
2. Доставка да бъде придружена със следните документи:
 - Декларация/сертификат за произход от производителя или оторизиран представител;
 - Декларация/сертификат за съответствие;
 - Гаранционна карта (където е приложимо);
 - Инструкция за експлоатация, техническо обслужване и ремонт (където е приложимо);
 - Документ, в който са описани условия за съхранение
3. Входящ контрол:
 - На доставените измервателни прибори ще бъде извършен общ и специализиран входящ контрол по установен ред в АЕЦ "Козлодуй" съгласно изискванията на
 - "Инструкция по качество за провеждане навходящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй" № 10.УД.00.ИК.112.
 - При специализиран входящ контрол да бъде извършена метрологична проверка на манометрите, съгласно определените за типа оборудване методи

Съгласувал:

Ръководител сектор "ЕХ"

25. 07. 2025г.

