



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 56840/ 02.09.2025 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

**Лице за контакт: Силиян Димитров
Експерт “Договори”**

Телефон: 0973 7 25 67

E-mail: SBDimitrov@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☐ Доставки

☒ Услуги

Предмет на поръчката: Проектиране на тема: “Изграждане на вентилационна система в Стол 1“

Кратко описание:

Необходимо е да се разработи проект за принудителна вентилационна система в Стол 1 с цел ефективно отвеждане на миризмите и приток на свеж въздух, подобряване функционалността, осигуряване на нормална работна среда, санитарно хигиенни и битови условия.

Проектът включва следните части: “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Електрическа”, “КИПиА/СКУ”, “ТОВК”(Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация), “Енергийна ефективност”, “ПБ” (Пожарна безопасност), и “ПБЗ” (План за безопасност и здраве).

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 25.ИиФ.ТЗ.92. Проектирането да се извърши двуфазно - във фаза Идеен проект и фаза Работен проект.

Място на извършване:

Площадка”АЕЦ Козлодуй”

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

(в цифри): 32 000.00

Валута: BGN

16 361.34

Валута: EUR

(Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1.95583 BGN)

Обособени позиции (когато е приложимо): []Да[x]Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

1. Технически и професионални способности:

1.1. Участниците да са изпълнявали проектиране, идентично или сходно с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата и да притежават доказателства за извършената услуга, които съдържат стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Под сходни да се разбира проектиране на вентилационни системи в сгради в производствени и технологични помещения.

1.2. Участниците да разполагат с персонал с пълна проектантска правоспособност (минимум 1 проектант) за определените части на проекта. Проектантът за част "Пожарна безопасност" да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) по интердисциплинарната част Пожарна безопасност с маркиран раздел "Пожарна безопасност- техническа записка и графични материали".

1.3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ или други доказателства за удовлетворяване по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническо задание № 25.ИиФ.92.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 17.09.2025

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата:2025

Срок за изпълнение на настоящата поръчка- 180 календарни дни от подписване на договора, както следва: входни данни- 40 календарни дни /10 календарни дни за поискване + 30 календарни дни за предоставяне, за Идеен проект- до 60 календарни дни, за Работен проект- до 80 календарни дни.

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

1) Техническо задание № 25.ИиФ.ТЗ.92;

2) Указания за подготовка на офертата;

3) Образци на документи:

3.1. Образец на работна програма, съгласно т.2.3. от Указанията към участниците;

3.2. Образец на предлагана цена, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;

3.3. Образец на Информационен лист;

3.4. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да отговарят участниците;

3.5. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;

3.6. Образец на Декларация за подизпълнител.

Дата на настоящото обявление

Дата: 02.09.2025

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 25.ИиФ.ТЗ.92

За проектиране/изследване/анализ

ТЕМА: Изграждане на вентилационна система в Стол 1

Фаза на проектиране: Двухазно (Идеен и Работен проект)

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Кратко описание на дейностите от техническото задание

С цел ефективно отвеждане на миризмите и приток на свеж въздух, подобряване функционалността, осигуряване на нормална работна среда, санитарно-хигиенни и битови условия е необходимо да се проектира принудителна вентилационна система в Стол 1 на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Сградата на Стол 1 е двуетажна масивна монолитна постройка, включваща комплекс от

помещения, с предназначение: столова със спомагателни, обслужващи, складови и инсталационни помещения с необходимото технологично оборудване, със застроена площ от 678 м², разгъната застроена площ – 1252 м². Използва се за приготвяне и консумиране на храна на място. Стол ИТР, заемащ част от втория етаж на сградата на Стол 1 не е предмет на настоящото ТЗ.

За нуждите на новата вентилация трябва да се проектират нови надеждно заземени електрически табла с наименования Т2 и Т3, с оразмерени 3Р главни автоматични прекъсвачи, които да покрият изискването за осигуряване на необходимата електрическа мощност на съществуващото и новомонтирано оборудване.

Изпълнението на Техническото задание следва да бъде разделено на две фази:

- фаза **Идеен проект**: изготвяне и представяне на Идеен проект с водеща част ТОВК с вариантни решения (два варианта), за избор от страна на Възложителя.

Изпълнителят да предложи две проектни решения за вътрешно функционално решение на вентилационната инсталация и разположение на въздуховодите, и избор на вентилационна инсталация.

Да се опише преминаването на въздуховодите и разположението на нагнетателните и смукателните вентилатори.

Проектното решение да предвижда премахване на съществуващата, в някои помещения, вентилация.

- фаза **Работен проект**: изготвяне на Работен проект по избран вариант от фаза Идеен проект, по водещи и други части, описани в техническото задание.

Работният проект да се изготви в обем и съдържание, съответстващо на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Работният проект да бъде изпълнен в съответствие с приложимите в страната правила, стандарти, нормативи и закони.

Работният проект да съдържа количествена сметка и техническа спецификация на необходимите материали и оборудване.

Да се представи от Изпълнителя програма за функционални изпитания на новомонтираното оборудване, която да се приеме от Възложителя при приемане на работния проект.

Общото функционално предназначение на сградата не се променя, носещата конструкция на сградата не се засяга.

2. Описание на изискванията към отделните части на проекта

Фаза Идеен проект

2.1.1. Общи изисквания

Да се изготви Идеен проект с водеща част ТОВК, със ситуационно решение, в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в минимум два варианта.

Идейният проект ще бъде основа за последващата фаза на проектиране - Работен проект, след оценка от Възложителя и избор на функционален и икономически обоснован вариант.

Да се извърши цялостно проучване на съществуващата техническа инфраструктура на Стол 1. Преди започване на проектирането, Изпълнителят да извърши оглед на място, съгласувано с представители на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Проектът за изграждане на вентилационна система е необходимо да дава окончателни проектни решения, така че да се осигури пълна функционалност на всички предвидени комуникации и инсталации.

Проектната документация да съдържа текстова и графична част по водещата част ТОВК и обяснителни записки по части "Архитектурна", "Конструктивна", "Електрическа", КИПиА,

„Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, ПБЗ.

По всички части и варианти на Идеения проект, да се изготвят стойностни сметки по окрупнени показатели с оглед избора на ефективен и икономически обоснован вариант. Фаза Идеен проект да завършва със сравнителен анализ на вариантите, с препоръки за избор от Възложителя, с възможност за оценяване и основа на следваща фаза на проектиране. Сравнителният анализ да включва и експлоатационните разходи на вариантите за целия срок на експлоатация.

Проектната разработка е необходимо да позволи експлоатацията на Стол I при изпълнение на последващите СМР.

Фаза Работен проект да се разработи въз основа на одобрения на СТС, вариант на идейния проект. Следва да съдържа одобрените проектни решения в степен, осигуряваща цялостното изграждане. Работният проект да включва части: „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Електрическа“, КИПиА, ТОВК, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“ и „План за безопасност и здраве“.

2.1. Част „Архитектурна“

Да се предвидят довършителни и възстановителни работи по засегнатите строителни елементи.

Да се изготвят принципни схеми /чертежи/ за компановката и месторазположението на новото оборудване в помещенията.

Местоположението на новото оборудване не трябва да нарушава компановката на другото оборудване в помещенията, което няма отношение към ТЗ.

Изготвя се в обем съгласно т. 3 и съгласно глава 8 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2.2. Част „Конструктивна“

Частта да включва необходимите изчисления на носещата конструкция, оразмеряване и конструиране на носещите елементи и детайли за изпълнение. Да се опишат начините на закрепване и монтиране на новопроектираното оборудване. Да се опише начина на демонтиране на съществуващата в някои помещения вентилация.

Оборудването няма специални изисквания по отношение на сеизмоустойчивост.

Изпълнителят да представи проектни решения относно укрепването /анкерирането/ на оборудването.

За целите на проекта да се използват съществуващите проходки, при необходимост от проектиране на нови, проектните решения трябва да се съгласуват с Възложителя.

В случай, че не се променя натоварването на строителната конструкция, към тази част се представя „Конструктивно становище“. Изготвя се в обем съгласно т. 2.4 и глава 9, раздел I и III от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2.3. Част „Електрическа“

Работният проект по част „Електрическа“ да конкретизира и детайлизира проектното решение на избрания вариант във фаза Идеен проект.

При разработване на тази част да се спазят изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба №1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско

напрежение в сгради. Изготвя се в обем съгласно т. 3 от настоящото ТЗ и глава II, раздел II от Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Съществуващата вентилационна система на Стол I се захранва от електрически табла Т2 и Т3 намиращи се на етаж I, сграда Стол I.

Електрическите табла са монтирани още при изграждането на обекта. С течение на времето и след дълъг експлоатационен период по същите се наблюдава корозия по корпусите. Електрическите табла са с открити тоководещи части, изпълнени с елементи спрени от производство, което е предпоставка за невъзможна поддръжка и ремонтно пригодност на електрическата апаратура монтирана в тях. В процеса на експлоатация са монтирани допълнителни електрически консуматори, вследствие на което се надхвърля номиналния ток на инсталираната апаратура. При евентуално изключване от ел. претоварване или къси съединения има риск от превишаване на изключвателните възможности и електродинамичната устойчивост на съществуващата апаратура. Монтираните електрически табла са без съответния клас на защита (IP) в зависимост от средата им на работа. Предпазители и комутационните елементи са без защиты на персонала от електрическа дъга и блокировки от погрешни манипулации. Подмяната се налага с цел намаляване на отказите, повишаване надеждността на захранване на потребителите и подобряване на условията на експлоатация и поддръжка. Смяната ще осигури безопасност на обслужващия персонал съгласно ПБРЗЕУ и наредба №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на ел.централи и мрежи. Електрическите табла, от които се захранва вентилационната система ще покрият необходимата електрическа мощност на новомонтираното оборудване.

Да се предвиди електрическо захранване всички нови съоръжения предвидени по част ТОВК. Захранването на вентилационната система да става от самостоятелно електрическо табло.

В проектната част да се представят всички необходими еднолинейни и монтажни схеми, схеми запълнение, чертежи с разположение на оборудването, чертежи с кабелни трасета и отразен начин на полагане на кабелите в отделните участъци, при необходимост чертежи с детайли на трасетата, чертежи с детайли за монтаж на оборудване и др. Да бъдат определени кривите на сработване на защитите така, че да бъде осигурена селективност на прекъсвачите. Всички жила в ел. таблата да са с ясна и трайна маркировка.

В работния проект да бъдат указани източниците на захранване (захранващо табло, токов кръг и автоматичен прекъсвач). Електрическите съоръжения, да се проектират със съответна степен на защита.

Да се предвидят необходимите пусково-наладъчни работи.

Да се представи кабелен журнал, съдържащ като минимум:

- наименование/ марка;
- начало и край на кабела;
- тип на кабела;
- сечение и брой жила;
- начин на полагане и дължина.

Да се предвиди, при необходимост, реконструиране на заземителна и мълнисзащитна инсталация.

2.4. Част КИПиА/СКУ

Да се предвиди централизирано автоматизирано управление на новомонтираната вентилационна система, като се предвидят съответните датчици, контролни и изпълнителни механизми за поддържане на предварително зададени параметри, както и ново табло за управление. Да се предвидят необходимите блокировки.

Управлението да бъде достъпно за обслужване и ремонт.

2.5. Част ВиК (Водоснабдяване и канализация)

Няма отношение.

2.6. Част ТОВК (Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация)

Част ТОВК да се разработи въз основа на избран вариант във фаза Идеен проект и съдържа изискванията към проекта за вентилационната система. Изработва се в зависимост от вида и спецификата на обекта в съответствие с Глава 13, раздели I и II на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Да се изготвят проектни решения, със съответните изчисления и обосновки на технологичните схеми на вентилационна система.
- Да се проектират необходимите приточни вентилатори с инверторно управление.
- Да се определят трасетата на въздуховодите.
- Да се отчете нуждата от периодична профилактика на въздуховодите и въздушните решетки. Извършването на профилактиката не трябва да нарушава или компрометираща вътрешния дизайн на залата за хранене.
- Да се използват корозионноустойчиви материали за въздуховодите на кухнята и залата за хранене.
- Да се използват негорими или трудногорими материали за въздуховодите, предвидени в обхвата на проекта, съгласно действащата нормативна уредба.
- Смукателната вентилация от кухненското оборудване да е снабдена с необходимите филтри и маслоотделители.
- Да се проектира система за отвеждане на конденза при работа на системата от съответните помещения.
- Нагнетяваният външен въздух да се обработва в една или повече въздухообработващи камери, включващи като минимум следните секции: рекуператорна, смесителна (ако се допуска рециркулация), филтърна, отоплителна и вентилаторна. Камерите да позволяват надграждане за охладителна секция. Да се запише необходимата мощност за захранване на предвидената охладителна секция.
- При проектирането на вентилационната система да се предвиди защита от пожар и експлозия.
- Да не се смесват вентилационните клонове на залата за хранене и кухненските помещения. При необходимост да се предвиди изграждане на локална вентилация (над кухненските уреди).
- Да се определят опасните зони в кухнята и при необходимост да се изготви локална смукателна инсталация.
- В залата за хранене да се поддържа надналягане, за недопускане на постъпване на миризми от кухненската част.
- Количеството пресен въздух и кратността на въздухообмена, за всяко помещение да се определи нормативно, според броя хора, едновременно пребиваващи в него.
- Да се проектира локална общообменна вентилационна система в санитарните помещения. Такава в момента не съществува.

2.7. Част „Енергийна ефективност“

Част „Енергийна ефективност“ се разработва на основание глава 14 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като самостоятелна част на инвестиционния проект.

Обхватът и съдържанието на част "Енергийна ефективност" трябва да е съобразен с Наредба РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

При избора на оборудването, да се съблюдават изискванията на български държавни стандарти (БДС) и европейски регламенти по отношение на вентилационни агрегати.

2.8. Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка)“

Няма отношение.

2.9. Част „Машинно-технологична“

Няма отношение.

2.10. Част „Организация и безопасност на движението“

Няма отношение.

2.11. Част ПБ (Пожарна безопасност)

Обхватът и съдържанието на част ПБ са определени в Приложение № 3 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.12. Част ПБЗ (План за безопасност и здраве)

Част ПБЗ се изготвя съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

2.13. Част „План за управление на строителни отпадъци“

Няма отношение.

2.14. Част „Раднационна защита“

Няма отношение.

2.15. Част ОАБ (Отчет за анализ на безопасността)

Няма отношение.

2.16. Част „Програмно осигуряване (софтуер)“

Няма отношение.

2.17. Други проектни части

Няма отношение.

3. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

За всяка от частите на проекта Изпълнителят трябва да представи:

Обяснителна записка (Описание на проектното решение) – описват се приетите проектни решения и функциите на отделната част от проекта, с приетите режими на работа, компановъчни решения, избрано технологично оборудване и т.н.

Изпълнителят да представи най-малко две концептуални решения и сравнителен анализ между тях за изграждане на вентилационна система в Стол 1.

Във водещата част на проекта да се определи категорията на строежа съгласно ЗУТ и мерките за опазване на околната среда, които трябва да се спазват при реализацията на проекта, нормативни и вътрешни изисквания, емисионни норми, условия от разрешителните и/или други ограничения по околна среда.

Записките се изготвят в обем не по-малък от определените в Глави от 8 до 17 на Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Взаимовръзки със съществуващия проект.

Границите на проектиране включват изграждане на вентилационна система в Стол 1 - в помещения сутерен (кота - 3,26), етаж 1 (кота ± 0,00) и етаж 2 (кота + 4,10), в това число кухненски блок, зала за хранене, санитарно-битови помещения, складови помещения, стълбищна клетка и входно антре и свързването и със съществуващите инженерни мрежи. В обема не влиза стол ИТР, намиращ се в сграда Стол 1.

Изисквания към работата на оборудването.

Проектът трябва да осигури висока степен на надеждност на оборудването, което работи целогодишно.

Изчислителна записка и пресмятания – представят се изчисленията, обосноваващи проектните решения по отношение на надеждност, якост, разполагаемост, топлинни и охладителни товари, влажностни товари, аеродинамични изчисления и др.

Чертежи, схеми и графични материали – Проектът трябва да съдържа принципни, технологични схеми и планове.

Да има необходимите графични изображения на приетите проектни решения, разрези и аксонометрични схеми.

Спецификации – да се изготвят технически спецификации за доставка на оборудването което ще бъде вложено в обекта.

Техническите спецификации да се изготвят за всяка част на проекта поотделно.

Количествени сметки – количествените сметки да съдържат всички видове строително-монтажни работи /СМР/, пуско-наладъчни работи /ПНР/ и допълнителни материали, необходими за реализация на проекта. Количествените сметки да се изготвят със шифри от програмен продукт Building Manager или с основания от ТНС, УСН, ЕТНС и СЕК за единичните видове работи, а за работите, необхванати от тях, да се изработят анализи с конкретни количествени разходи за труд, механизация и материали. Да се изготвят за всички части на проекта поотделно.

Списък на норми и стандарти – Изпълнителят трябва да използва задължително при проектирането български държавни норми и стандарти или международни стандарти. За тях се записва номер и пълно наименование, редакция, дата на издаване и тяхната приложимост в настоящия проект. Като минимум списъкът да включва:

- Закон за устройство на територията, 2001 г.;
- Закон за управление на отпадъците, 2012 г.;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997 г.;
- Закон за опазване на околната среда, 2002 г.;

- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 - Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на ел. уредби и електропроводни линии;
 - Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
 - Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради;
 - Наредба №15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
 - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2004 г.;
 - Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.;
 - БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол”;
 - БДС EN 12237:2005 - Вентилация на сгради. Въздуховодна мрежа. Якост и непрътност на кръгли въздуховоди от метални листове;
 - БДС EN 12599:2012 - Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за измерване за приемане на системи за климатизиране на въздух и за вентилационни системи;
 - БДС EN ISO 16890-1:2017 - Въздушни филтри за общообменна вентилация. Част 1: Технически спецификации, изисквания и енергийна класификация на системата въз основа на ефективността на праховите частици (ePM);
 - БДС EN ISO 16890-3:2024 - Въздушни филтри за общообменна вентилация. Част 3: Определяне на гравиметричната ефективност и съпротивлението на въздушния поток в зависимост от масата на уловения прах от изпитването (ISO 16890-3:2024);
 - БДС EN 1751:2024 - Вентилация на сгради. Вентилационни решетки. Аеродинамично изпитване на жалюзийни решетки и клапи;
 - БДС EN 12599:2012 - Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за измерване за приемане на системи за климатизиране на въздух и за вентилационни системи;
 - БДС EN ISO 13351:2024 - Вентилатори. Размери (ISO 13351:2024).
- При настъпила промяна на посочените в техническото задание нормативни документи и/или стандарти, да се вземат предвид действащите.
- Всяко посочване на стандарт, следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и”.

4. Входни данни

- 4.1. След сключване на договора, Изпълнителят да подготви и предостави списък на необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по настоящото техническо задание.
- 4.2. Възложителят, след проверка и оценка на списъка предоставя на Изпълнителя наличните входни данни.
- 4.3. Входни данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящото техническо задание, се предават на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по реда на „Инструкция по качеството. Предаване на входни данни на външни организации”, ДОД.ОК.ИК.1194.
- 4.4. При липса на входни данни, Изпълнителят ги разработва за своя сметка със съдействието на Възложителя.
- 4.5. Входни данни, които документално не са налични, се снемат от Изпълнителя, чрез

обходи и заснемане на съществуващото положение по място.

5. Изходни документи, резултат от договора

Изпълнителят трябва да представи комплект документи за проектиране в обем, съответстващ на етапа на проектиране, както следва:

5.1. Идеен проект по части, описани в техническото задание, с необходимите подписи и печати от проектантите, съгласно т. 6.7.5. от ТЗ;

5.2. Работен проект по части, описани в техническото задание, с необходимите подписи и печати от проектантите, съгласно т. 6.7.6. от ТЗ.

6. Изисквания за осигуряване на качеството

6.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

6.1.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Изисквания", с обхват покриващ дейностите по настоящото ТЗ, за което да представи копие на валиден сертификат или да представи други доказателства за удовлетворяване по еквивалентен начин на изискванията, определени в ТЗ.

6.1.2. Изпълнителят уведомява "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ, свързани с изпълняваните дейности по договора.

6.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството (ПОК), описваща прилаганата система за управление при изпълнение на дейностите в обхвата на ТЗ. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им.

В ПОК могат да се правят препратки към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД при поискване.

ПОК се представя от Изпълнителя в дирекция БИК до 20 календарни дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя;
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работата.

6.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Няма отношение.

6.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

6.4.1 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва одит на Изпълнителя преди започване на работата по сключен договор и по време на изпълнение на дейностите по договора.

6.4.2 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД извършва одити по ред, установен с Инstrukция по качество. Организация и провеждане на одит на външни организации /одит от втора страна/.

6.5. Управление на несъответствията

Изпълнителят уведомява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора.

Несъответствия на продукти и услуги, за които се изисква преработка, се докладват на Възложителя (отговорното лице по договор от Управление "Допълнителни стопански дейности"), за да се вземе решение за разпореждане с несъответстващия продукт/услуга.

6.6. Професионална компетентност (квалификация) на персонала на Изпълнителя

6.6.1. Изпълнителят следва да разполага с минимум по един проектант с валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) от камарата на инженерите в инвестиционно проектиране за изпълнение на всяка част от проекта. Един проектант може да проектира повече от една част, при наличие на съответната необходима квалификация.

6.6.2. Проектантът, който ще изпълнява проектирането по част „Пожарна безопасност“ да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част Пожарна безопасност с маркиран раздел „Пожарна безопасност - техническа записка и графични материали“.

6.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

6.7.1. Изготвените проекти (идеен и работен) трябва да са преминали независима проверка (верификация) от персонал на проектанта, не участвал в изготвянето му.

6.7.2. Изготвените проекти (идеен и работен) се приемат от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на специализирани технически съвет (СТС). Приемането на проекта не освобождава проектанта от отговорност, а служи само за определяне на приемливост на представените проектни решения.

6.7.3. Обозначаването на документите, изготвени в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс и номер на редакция, поставени от Изпълнителя.

6.7.4. Корекции в проектната документация се въвеждат по решение на СТС чрез издаване на нова редакция или внасяне на изменения (забележки от писмените становища) със запазване на действащата редакция. Контрол по внасяне на измененията се извършва от членове на СТС, определени в заповедта. Контролът по внасяне на измененията се документира.

6.7.5. Идеиният проект се предава на хартиен носител в три екземпляра на български език и един екземпляр на оригиналния език, при условие, че е различен от български. Проектната разработка да бъде заверена с печат за пълна проектантска правоспособност, за съответната част.

6.7.6. Работният проект се предава на хартиен носител в седем екземпляра на български език и един екземпляр на оригиналния език, при условие, че е различен от български. Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект да са подписани и подпечатани от проектанта на съответната част и да са съгласувани с подпис от проектантите на останалите части. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

6.7.7. Проектите (идеен и работен) се предават и на електронен носител (CD, съдържащо: файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника).

6.7.8. Проектът трябва да съдържа списък на всички използвани от проектанта проектни

основи, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретните изисквания, и изискванията, поставени в ТЗ. Данните от предоставените от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документи, съдържащи входни данни също се включват в този списък.

6.7.9. Проектът трябва да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на проектирането с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му.

6.7.10. Използваните в проекта суровини, материали и комплектуващи изделия трябва да отговарят на изискванията по отношение на забраната и ограниченията за употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия, въведени с Приложение XVII на Регламент (ЕО) №1907/2006 от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването, и ограничаването на химикали (REACH).

6.7.11. В проекта да се превиди събиране и предаване на отпадъчния фреон/газ на лица, притежаващи разрешение/регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за последващо безопасно третиране.

6.7.12. В случай, че в проекта се предвижда монтаж на оборудване, системи и апаратура, съдържащи 5 и повече тонове CO₂ еквивалент ФПГ (10 тона и повече тонове CO₂ еквивалент ФПГ при херметически затворено оборудване, което е етикетирано като такова), за времето на гаранционния срок на оборудването/системите/апаратурата, се предвиждат периодични проверки за течове, съгласно чл. 5 на Регламент (ЕС) № 2024/573.

7. Организационни изисквания

Достъпът на персонала на Изпълнителя на площадката на АЕЦ "Козлодуй" се извършва, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028.

7.1. Преди започване на изпълнението е необходимо да се проведе работна среща с цел обсъждане на организацията при реализация на дейностите предмет на настоящото техническо задание.

7.2. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, имащи отношение към изготвяните проекти, провеждани на обекта и на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

7.3. Дейностите по проектиране се считат за приключени след:

- преглед и приемане без забележки на проектната документация от специализиран технически съвет на Възложителя.

Общият срок за изпълнение на всички дейности е до 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от сключване на договора, както следва:

- Входни данни - Срокът за поискване и получаване на входни данни - 40 календарни дни (10 календарни дни за поискване на входни данни + 30 календарни дни за предоставяне). В този срок се включва заснемане на необходимите и липсващи входни данни;

- За Идеен проект - до 60 /шестдесет/ календарни дни (от датата на протокол за предаване и приемане на входни данни);

- За Работен проект - до 80 /осемдесет/ календарни дни (от датата на утвърден протокол от заседание на Специализиран технически съвет на Възложителя, за приемане на вариант от Идеиният проект, без забележки).

8. Допълнителни изисквания

Изпълнителят да притежава опит за изпълнение на дейности с идентичен или сходен предмет. Под сходен да се разбира проектиране на вентилационни системи в сгради, в производствени и технологични помещения, през последните 3 години.

9. Контрол от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение от Изпълнителя дейности. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения и документи, използвани от външните организации и техните подизпълнители/трети лица.

10. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнители/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;
- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица и по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- определя като минимум изискванията си за СУ на подизпълнители/трети лица: необходимост от ПОК, приложими норми и стандарти, ред за управление на несъответствията, обем на документацията, изпитания и проверки и др.;
- съгласува ПОК на подизпълнители/трети лица и представя съгласуваната ПОК за информация на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- включва в документацията на договора с подизпълнители/трети лица я, всички определени по-горе изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение 1 - Технологична схема - разположение сутерен


Приложение 2 - Технологична схема - разположение ет. 1

Приложение 3 - Технологична схема - разположение ет. 2

Заличено на основание ЗЗЛД







УКАЗАНИЯ

за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани в преписката на поръчката на интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: “Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”.

2. Изисквания към офертата

- 2.1. Офертата се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.
- 2.2. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):
 - 2.2.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, включваща:
 - 2.2.1.1. Списък на проектирането, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с доказателства за извършената услуга, които съдържат стойностите, датите и получателите;
 - 2.2.1.2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
 - 2.2.1.3. Информация, относно прилагането на система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ или други доказателства за удовлетворяване по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническо задание № 25.ИиФ.92.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление и се подписва от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2.2.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.2.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.2.6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.2.7. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.2.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.3. Техническото предложение трябва да съдържа:

2.3.1. Работна програма в табличен вид, с пълно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват в съответствие с изискванията на Техническото задание, в хронологичен ред, обвързани с необходимия брой човеко-месеци за отделните видове дейности и документите, с които ще се отчитат (по образец);

2.3.2. Срок и Календарен график за изпълнение на поръчката, изготвен въз основа на изискванията на техническото задание и работната програма. При изготвяне на графика следва да се вземат предвид сроковете за представяне на входни данни и отстраняване на пропуски и недостатъци. Срокът се определя в календарни дни.

2.3.4. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.4. Ценовото предложение трябва да съдържа:

2.4.1. Предлагана цена в табличен вид, съответстваща на Работната програма, с

необходимия ресурс от човекомесеци, единична месечна ставка, произведение от двете и обща стойност (без ДДС) за изпълнение на задачата (по образец); Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България. Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1,95583 BGN. В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена, респективно единичните цени за всяка позиция се обозначават в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 31.12.2026 г.

2.4.2. Разработването на ПОК/ПК, когато се изисква съгласно техническото задание и е включено като етап от Работната програма, не трябва да бъде етап за плащане;

2.4.3. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.4.4. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.4.5. Плащането ще бъде извършено:

2.3.5.1. Еднократно, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на работния проект на Технически съвет на Възложителя, срещу представени оригинална фактура и протокол от Технически съвет за приемане без забележки.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език, в pdf формат. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

4. Подаване на офертата

4.1. Офертата се изпраща на e-mail: commercial@npp.bg с надпис: Оферта за участие в Конкурс по оферти № 56840 за Проектиране на тема: "Изграждане на вентилационна система в Стол 1".

4.2. Не се приемат оферти, които са изпратени след изтичане на крайния срок за получаване.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни

средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет:

Проектиране на тема: “Изграждане на вентилационна система в Стол 1“

№	Описание на видовете работи	Необходими човеко-месеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1				
2				
n				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
участника)

_____ (наименование на участника)

Образец по т.2.4. към Указанията

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет:
Проектиране на тема: “Изграждане на вентилационна система в Стол 1”

No	Етапи от Работната програма	Необходим и човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС (A*B)	Обща цена в евро без ДДС
		A	B	C	D
1					
2					
n					
Предлагана цена за проектиране (лв. без ДДС)					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
участника)

_____ (наименование на участника)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	“.....”
Номер на конкурса	Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 20 януари 2025 г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

Проектиране на тема: “Изграждане на вентилационна система в Стол 1“

Долуподписаният /-ната/ _____
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам е изпълнил следното проектиране през последните 3 години, за което разполага с доказателства за извършената услуга:

№	Описание	Стойност	Дата	Получател	Доказателство
1	2	3	4	5	6

2. Персоналът, изброен в списъка по долу е вписан в камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и камарата на архитектите в България (КАБ) и притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност.

№	Служител/Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на проектирането месторабота, период, длъжност, основни функции)
1	2	3	4	5

3. Участникът, който представявам прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и и притежава сертификат № _____ издаден от _____

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

_____. _____. _____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т.1, б "д" от ППЗОП

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Проектиране на тема: "Изграждане на вентилационна система в Стол 1"

Долуподписаният /-ната/ _____
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Проектиране на тема: "Изграждане на вентилационна система в Стол 1"

Долуподписаният /-ната/ _____
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложи на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложи на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП