



**”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ**

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## **РАЗЯСНЕНИЯ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Провеждане на лабораторно изследване на кабели от типове КПоСГ и КПоБОВ, важни за безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй ЕАД с цел оценка на квалифицирания експлоатационен ресурс и способността им да изпълняват зададените функции при тежки условия на околната среда (LOCA)”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с провеждане на пазарна консултация № 56663 с предмет: “Провеждане на лабораторно изследване на кабели от типове КПоСГ и КПоБОВ, важни за безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй ЕАД с цел оценка на квалифицирания експлоатационен ресурс и способността им да изпълняват зададените функции при тежки условия на околната среда (LOCA)”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

**Въпрос: Преамбюл:**

- Бихме искали да помолим за някои разяснения относно публикуваната пазарна консултация № 56663 относно „Провеждане на лабораторно изследване на кабели от типове КПоСГ и КПоБОВ, важни за безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй ЕАД с цел оценка на квалифицирания експлоатационен ресурс и способността им да изпълняват зададените функции при тежки условия на околната среда (LOCA)“.
- Бихте ли предоставили спецификациите ТУ 16-505.949-76 и ТУ 16-505.949-81, за да можем да изготвим финансово предложение? Не е ясно дали кабелите трябва да бъдат подложени на стареене при проектни условия, или при други нормални условия на експлоатация за изпитанията за стареене.
- Можете ли да потвърдите дали кабелите ще бъдат под напрежение или не, при извършване на LOCA теста?

**Отговор:**

Приложими са и за двата типа кабели, тъй като те са с еднаква конструкция – единствената разлика е, че КПоСГ е с гола оловна мантия, а КПоБОВ е с ПВЦ обвивка отгоре.

Кабелите трябва да бъдат подложени на термично стареене, изчислено по Арениус за 5 и 10г. нормална експлоатация (55-60°C), както е написано в техническото задание, и радиационно стареене (посочената доза).

При LOCA теста кабелите не е задължително да са под напрежение.