



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ 1

ОТНОСНО: Пазарна консултация № 56772 с предмет: “Проектиране, производство и доставка на 6 kV електрически двигатели, аналогични на тип АОВ2-14-41-4УЗ”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждане на пазарна консултация № 5772 с предмет: “Проектиране, производство и доставка на 6 kV електрически двигатели, аналогични на тип АОВ2-14-41-4УЗ”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

Въпрос: Относно т.2.3. от Технически изисквания – Приложение 1: Изисквания към съдържанието на разделите на проекта, Изисквания към работата на оборудването, моля да бъдат предоставени **Технически и експлоатационни характеристики на помпа тип КСВ-630-125У4 и съответните и режими на работа.**

Отговор: Технически и експлоатационни характеристики на помпа тип КСВ-630-125У4

На 5ЕБ и 6ЕБ са монтирани по три броя помпени агрегати тип КсВА 630–125У4 – центробежни. При експлоатация на системата RN, работят две помпи, а третата е в резерв. При работа на системата се поддържа работното налягане от 14,50 kgf/cm² до 15,50 kgf/cm², като не се допуска работа на помпите при налягане на напор $P \leq 12.00$ kgf/cm². Техническите и работните характеристики на помпа тип КсВА 630–125У4 са представени в Приложение 1 към Техническите изисквания на пазарната консултация, като в Таблица 1, представяме допълнителни технически характеристики.

Таблица 1

№	Наименование	Дименсия	Стойност
1.	Мощност	kW	266
2.	Максимално КПД	%	75