



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: **“Доставка на спирално-навити уплътнения”**

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация № 57037 за „Доставка на спирално-навити уплътнения” правим следните уточнения:

Въпрос 1:

За поз. 1 от Техническата спецификация - Размер на вътрешния метален пръстен и материала, от който трябва да е изработен?

Отговор 1:

Външен диаметър на спиралата- 120-119mm.

Вътрешен диаметър спирала- 102-99 mm.

Вътрешен диаметър на ограничителния пръстен – 90 mm.

Дебелина 3,5 - 4 mm.

Материал, съгласно техническата спецификация.

Въпрос 2:

Изискван срок на годност:

Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца от въвеждане в експлоатация и не по-малко от 36 месеца от датата на доставка, жизнен цикъл съгласно изискванията на завода производител, но не по-малко от 8 години от монтирането им.;

Текста "но не по-малко от 8 години от монтирането им" противоречи на посочените преди това срокове.

Отговор 2:

Гаранционен срок и жизнен цикъл са различни понятия. Не виждаме противоречие!

Допълнителна информация може да бъде получена от Станислав Димитров, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 40 15.