



ПРОМТЕХСТРОЙ ООД

гр. Бургас, п.к.8016 тел. +359 988796230, +359 896927213
кв. Сарафово IBAN: BG07UBBS81551007118609
ул. Комсомолска 16 BIC: RZBBBGSF ЕИК 203546632
E-mail: pts_ga@mail.bg, promtehstroy@mail.bg,
E-mail: pts.bga@gmail.com

№ 1307./17.10/2025 г.

ДО: АЕЦ «Козлодуй» ЕАД
На вниманието на
Г-жа Цветелина Анг. Йотова - Експерт., Маркетинг
Уважаеми колеги!

Имаме удоволствието да Ви предложим нашето индикативно предложение по пазарна консултация № 56955 от 26.09.2025г., с предмет „Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6UV14; 5,6UV48; 5,6UV66 и вентилационни системи 5,6QD01,02”.

№	ИД по ВАН	На-вание	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М-ка	К-во	Цена в лв./Евро за бр. без ДДС	Обща цена в лв./Евро без ДДС
1	101230	Въздухоохладител за вентилатори 6QD01,02	Топлинен поток ≥ 267 кВт Разход на вода до $90 \text{ m}^3/\text{ч}$ Разход въздуха до $13.8 \text{ m}^3/\text{с}$ Температура охлаждаща вода $+30^\circ\text{C}$ Температура на охлаждания въздух $+40^\circ\text{C}$ Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление до 350 Pa Хидродинамическо съпротивление до $0,07 \text{ MPa}$ Работно налягане на водата $\geq 0,5 \text{ MPa}$ Налягане за хидравлично изпитание $\geq 0,8 \text{ MPa}$ Вътрешен обем, $\sim 0.078 \text{ m}^3$	ВО-267/2510-02/4-УХЛ4-ТУ У 28.2-38837309-004:2023 Топлинен поток ≥ 267 кВт Разход на вода до $90 \text{ m}^3/\text{ч}$ Разход въздуха до $13.8 \text{ m}^3/\text{с}$ Температура охлаждаща вода $+30^\circ\text{C}$ Температура на охлаждания въздух $+40^\circ\text{C}$ Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление до 350 Pa Хидродинамическо съпротивление до $0,07 \text{ MPa}$ Работно налягане на водата $\geq 0,5 \text{ MPa}$ Налягане за хидравлично изпитание $\geq 0,8 \text{ MPa}$		Бр. 2	77180.00/ 39478.26	154360.00/ 78956.52

		Габаритни размери, мм - 2885x1250x250 Маса, кг ~ 540 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение –УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединения : IIIc по ПНАЭГ – 7 – 010 – 89.	Вътрешен обем, ~ 0.078 м³ Габаритни размери, мм - 2885x1250x250 Маса, кг ~ 540 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение –УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 Категория на заваръчните съединения : IIIc по ПНАЭГ – 7 – 010 – 89. Произведен по *ТУ У 28.2-38837309-004:2023.			
2	101229	Въздухоохладител за вентилатори 5QD01,02 Топлинен поток≥267 кВт Разход на вода до 118 м³/ч Разход въздуха до 13.8 м³/ч Температура охлаждаща вода +30°С Температура на охлаждания въздух +40°С Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление до 427Pa Хидродинамическо съпротивление до 0,089 МРа Работно налягане ≥ 0,5 МРа Налягане за хидравлично изпитание ≥ 0,8 МРа Вътрешен обем, ~ 0.106 м³ Габаритни размери, мм - 2910x1250x350 Маса, кг ~ 720 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97)	ВО-267/2510-01/4-УХЛ4- ТУ У 28.2-38837309-004:2023 Топлинен поток≥267 кВт Разход на вода до 118 м³/ч Разход въздуха до 13.8 м³/ч Температура охлаждаща вода +30°С Температура на охлаждания въздух +40°С Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление до 427Pa Хидродинамическо съпротивление до 0,089 МРа Работно налягане ≥ 0,5 МРа Налягане за хидравлично изпитание ≥ 0,8 МРа Вътрешен обем, ~ 0.106 м³ Габаритни размери, мм - 2910x1250x350 Маса, кг ~ 720 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97)	Бр. 2	102560.00/ 52460.39	205120.00/ 104920.78

		Категорията по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединения : IIIc по ПНАЭГ – 7 – 010 – 89.	97) Категорията по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 Категория на заваръчните съединения : IIIc по ПНАЭГ – 7 – 010 – 89 Произведен по *ТУ У 28.2-38837309-004:2023.			
3	105230 Въздухоохладител за вентилатори КБ-27	Въздухоохладител за монтаж в климатблок (КБ-27) с размери 2350×1200×300 за напречно сечение 2350×2400 (2 секции монтирани по височина) с охладителна мощност 213 kW; дебит на въздуха 80000 м³/ч, при студоносител вода 15/19°C . Параметри на въздуха на входа на въздухоохладител -30°C , влажност 50%, на изход 22°C. Съпротивление по въздух ≥ 242Pa. Загуба на налягане по вода ≥ 10KPa. Допустиморботно налягане по вода 1.6 MPa.	Въздухоохладител за монтаж в климатблок (КБ-27) тип ВО-27 с размери 2350×1200×300 за напречно сечение 2350×2400 (2 секции монтирани по височина) с охладителна мощност 213 kW; дебит на въздуха 80000 м³/ч, при студоносител вода 15/19°C . Параметри на въздуха на входа на въздухоохладител -30°C , влажност 50%, на изход 22°C. Съпротивление по въздух ≥ 242Pa. Загуба на налягане по вода ≥ 10KPa. Допустиморботно налягане по вода 1.6 MPa. Произведен по *ТУ У 28.2-38837309-004:2023.	Бр. 4	23150.00/ 11841.43	92600.00/ 47365.72
Четиристотин петдесет и две хиляди и осемдесет лев без ДДС / Двеста тридесет и една хиляда двеста четиридесет и три Евро и 02 Евроцента без ДДС						

1. Условия на доставка; DDP АЕЦ « КОЗЛОДУЙ» ЕАД съгласно Incoterms 2020.
2. Срок на производство и доставка; е до 210 календарни дни.
3. Гаранционен срок; 36 месеца от датата на приемане на доставката, жизнен цикъл 30 години.
4. Съпроводителна документация при доставка; съгласно Техническа Спецификация.
5. Начин на плащане ; 100% от сумата в срок 30 календарни дни от датата на подписване приемо-предавателния протокол на стоката.
6. * Тези технически условия са съгласувани с АТ „НАЕК Енергоатом“
7. Валидност на индикативно предложение; 30 календарни дни.

С Уважение
Управител



заличено на
основание ЗЗЛД

Геннадий Бугрим

Йотова, Цветелина А.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 21 октомври 2025 г. 10:01
To: Йотова, Цветелина А.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Индикативно предложение
Attachments: Индикативно предложение 56955 (Восстановлен).pdf

BX-E-7005/21.10.2025

From: pts_ga@mail.bg <pts_ga@mail.bg>
Sent: Tuesday, October 21, 2025 9:48 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Subject: Индикативно предложение

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

--

"Промтех Строй" ООД

тел.: +359 882091121; +359 896927213

e-mail: pts_ga@mail.bg

гр. Бургас, п.к.8016

кв. Сарафово, ул. "Брацигово" №16а

www.pts.bg